

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2022980301008994

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 智能集成电力电容补偿装置(低压成套无功功率补偿装置)
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 15576-2020
生产企业名称: 浙江亿德科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海二十一路397号四楼

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-02-18
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980301008994

产品系列、型号、规格:

产品型号: BAHB; 额定工作电压 (U_e): 400V; 额定绝缘电压 (U_i): 690V; 额定电流 (I_n): 118A~6A; 额定限制短路电流 (I_{sc}): 50kA; 额定总容量 (Q_c): 100kvar~5kvar; 外壳防护等级: IP30; 补偿相数: 混合补偿装置 (单相、三相混合补偿); 投切电容器的元件类型: 复合开关; 户内型 (户外型): 户内型; 频率: 50Hz; 最大补偿回路数: 4路;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-02-18
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。