

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304005980

发证日期: 2021 年 01 月 29 日

有效期至: 2031 年 01 月 29 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
NCK3-25/1,NCK3-32/1,NCK3-40/1,NCK3-25/101,NCK3-32/101,NCK3-40/101,
NCK3-25/2,NCK3-32/2,NCK3-40/2; 详见参数附件

产品标准和技术要求 GB/T 17885-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人: 主任:

陆 楠 陆 楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2002010304005980

第 1 页 共 1 页

纸 号:

NCK3-25/1, NCK3-32/1, NCK3-40/1, NCK3-25/101, NCK3-32/101, NCK3-40/101,

NCK3-25/2, NCK3-32/2, NCK3-40/2;

Ui: 630V;Uimp:6kV;

NCK3-25/1, NCK3-32/1, NCK3-40/1, NCK3-25/101, NCK3-32/101, NCK3-40/101:AC230(220)V;

NCK3-25/2, NCK3-32/2, NCK3-40/2:AC230(220)V/400(380)V ;

Ie:25A, 32A, 40A;Ith:32A, 40A, 50A;

使用类别: AC-7a;极数:1P, 2P;

Us: AC (50/60Hz): 24V, 36V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, 240V;

NCK3-25/101, NCK3-32/101, NCK3-40/101 配用的辅助触头 (本体): 1NC;

Ui: 630V;Uimp:6kV; Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie:380V/0.8A, 220V/1.4A;

DC-13: Ue/Ie:220V/0.14A, 110V/0.27A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心