



NA1系列 万能式断路器-风电光伏专用 使用说明书

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，
请仔细阅读使用说明书。

安全警示

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品。
- ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
- ③ 维修与保养产品时，必须确保产品断电。
- ④ 严禁小孩玩耍产品或包装物。
- ⑤ 产品安装周围应保留足够空间和安全距离。
- ⑥ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- ⑦ 产品在安装使用时，必须应用标配导线并配接符合要求的电源与负载。
- ⑧ 为避免危险事故，产品的安装固定必须严格按照说明书的要求进行。
- ⑨ 在拆除包装后，应检查产品有无损坏，并清点物品的完整性。
- ⑩ 安装、维护、与保养时，应由具有专业资质的人员操作。
- ⑪ 注意定期紧固接线端子螺钉或螺栓，并清除产品上沉积的灰尘。
- ⑫ 应防止异物落入产品内。


目 录

1	主要用途与适用范围	01
2	系列型号规格及其含义	01
3	正常使用、安装与运输、贮存条件	01
4	主要技术参数与性能	01
5	结构特征	05
6	外形与安装尺寸及重量	07
7	安装调试与操作使用	13
8	维护、保养、吊运与贮存期	27
9	故障分析与排除	32
10	质保期与环境保护及其它法律规定	34
11	产品选型与订货须知	34
12	附录	36

1 主要用途与适用范围

NA1系列万能式断路器（风电光伏专用）(以下简称断路器)适用于交流50Hz，额定工作电压至AC690V，额定工作电流至 4000A 及以下的风电场箱变、风电场主机塔架和光伏箱变中，用来保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地、电流不平衡等故障的危害。断路器具有智能化保护功能，保护功能齐全，能提高供电可靠性，避免不必要的停电。其中通讯型智能控制器具有通讯接口，便于与现场总线连接，可实现“遥测”、“遥调”、“遥控”、“遥信”四遥功能，能满足控制自动化的要求产品通过低温试验，可在-40℃ 环境运行。

2 系列型号规格及其含义



3 正常使用、安装与运输、贮存条件

3.1 正常使用条件：

3.1.1 周围空气温度为-40℃～+40℃(M型、H型)或-25℃～+40℃(3M型、3H型),且24h内的平均温度不超过+35℃（特殊申明除外）。

注：环境温度超过+40℃时，按序4.1.3.1表3条款降容使用，允许最高环境温度为+65℃。

3.1.2 安装地点的海拔高度不超过2000m。（超过2000m须降容使用，降容要求可参照序4.1.3.2）

3.1.3 大气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%；在较低温度下允许有较高的相对湿度；最湿月的月平均最低相对湿度为90%，同时该月的平均最高温度为+25℃，并考虑到因温度变化产生在产品表面上的凝露。

3.1.4 污染等级为3级。

3.1.5 使用类别为B。

3.1.6 断路器的安装类别为IV，当主回路的额定工作电压小于等于AC400V时，辅助电路安装类别除了欠电压脱扣器线圈和电子脱扣器用的电源变压器初级线圈与断路器相同外，其余均为Ⅲ；当主回路的额定工作电压大于AC400V小于等于AC690V时，辅助电路需要用隔离变压器与主回路隔离，隔离变压器的容量≥2kVA，并且控制回路的最高工作电压为AC400V，辅助电路安装类别均为Ⅲ。

3.2 安装条件：断路器应按本说明书的安装要求进行安装，垂直倾斜度应不超过5°。产品应安装在不超过IP20防护等级的配电柜中。

3.3 断路器防护等级：正面IP20，其余面IP00。

3.4 运输、贮存条件：-25℃～+55℃之间，短时间内（24h）可达+70℃。

4 主要技术参数与性能

4.1 断路器主回路技术参数见表1

表1 主回路技术参数

序号	技术参数									
	壳架等级额定电流Inm(A)	1000			2000			3200		4000
1	约定自由空气发热电流Ith (A)	400	630	1000	630	1600	2000	2500	3200	4000
2	额定工作电压Ue(V)	AC400、AC690			AC400、AC500/690					
3	额定电流In(A)	200 400	630	800 1000	630	800 1000 1250 1600	2000	2000 2500	3200	4000
4	主触头极数	3/4								3
5	额定频率(Hz)	50								
6	额定绝缘电压Ui (V)	1000								
7	额定冲击耐受电压Uimp (kV)	12			24			12		

续表1

序号	技术参数					
	壳架额定等级电流Inm(A)	1000	2000	3200	4000	
8	额定极限短路分断能力Icu(kA)	AC400V	42	80	100	100
		AC690V	25	50	65	65
9	额定运行短路分断能力Ics(kA)	AC400V	30	80	80	80
		AC690V	20	40	65	65
10	额定短时耐受电流Icw/1s(kA)	AC400V	30	50	80	80
		AC690V	20	40	50	50
11	短路接通能力Icm(kA)	AC400V	88.2	176	220	220
		AC690V	52.5	105	143	143
12	峰值耐受电流(kA)	AC400V	63	105	176	176
		AC690V	40	84	105	105
13	N极最大持续电流In(A)		100%In			-
14	安装方式		抽屉式/固定式			
15	电气寿命(次)	AC400V	6500	8000	7000	
		AC690V	3000	3000	2000	
16	机械寿命(次)	免维护	15000			10000
		有维护	30000			20000
17	全分断时间(无附加延时)(ms)		≤28			
18	合闸时间(ms)		≤50			
19	飞弧距离(mm)		0			
20	接线方式		水平/垂直			水平

4.1.2 断路器进出线的功率损耗见表2

表2 断路器进出线的功率损耗

Inm(A)		NA1-1000X					NA1-2000X					NA1-3200X			NA1-4000X	
In(A)		200	400	630	800	1000	630	800	1000	1250	1600	2000	2000	2500	3200	4000
功率损耗 (W)	抽屉式	40	101	123	110	171	70	110	172	268	440	530	384	600	737	921
	固定式	33	85	107	94	146	34.4	50	78	122	200	262	200	312	307	450

4.1.3 断路器的降容使用 (在IP20柜体条件下, 按本说明书表10配置铜排)

表3 断路器在不同温度下的降容

执行标准	环境温度	NA1-1000X					NA1-2000X					NA1-3200X、4000X				
GB/T 14048.2	40℃	200	400	630	800	1000	630	800	1000	1250	1600	2000	2000	2500	3200	4000
	45℃	200	395	623	800	985	630	800	1000	1250	1600	1900	2000	2400	3000	3800
	50℃	200	384	605	800	960	630	800	1000	1250	1500	1900	2000	2300	3000	3600
	55℃	200	328	584	800	924	630	800	1000	1250	1500	1800	2000	2200	2800	3400
	60℃	192	192	548	800	870	610	800	1000	1250	1300	1700	2000	2200	2800	3200
	65℃	170	170	500	800	810	610	800	1000	1250	1300	1650	2000	2200	2600	3200

表4 不同海拔下的降容

海拔高度(m)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
工频耐压(V)	3500	3500	3500	3500	3000	2500	2200
绝缘电压Ui(V)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	800
额定工作电压Ue(V)	690	690	690	690	690	690	560
额定工作电流(Ie)	Ie	0.97Ie	0.94Ie	0.91Ie	0.88Ie	0.85Ie	0.82Ie

注：1、如果环境温度低于40℃，则Ie=In；

2、如果环境温度高于40℃，必须严格按照使用说明书要求进行降容使用，此时Ie≠In，Ie按照电流和温度对应查出。

4.2 断路器电流保护特性参数

4.2.1 过电流保护特性曲线见图1




图1 过电流保护特性曲线

4.2.2 过载长延时保护动作特性见表5

表5 过载长延时保护动作特性

整定电流范围(Ir)	误差	电流	动作时间(s)						时间误差
(0.4~1)In +OFF(退出位置)	±10%	≤1.05Ir	> 2h不动作						--
		> 1.30Ir	< 1h动作						--
		1.5Ir	15	30	60	120	240	480	±10%
		2.0Ir	8.4	16.9	33.7	67.5	135	270	±10%

注：常规出厂整定：Ir=1.0In，tr=15s(@1.5Ir)

4.2.3 短路短延时保护动作特性见表6

短延时保护有两种方式，一种为定时限加反时限保护，在低电流时动作保护，且时间符合 $I^2Tsd = (8Ir)^2tsd$ ，I为实际电流，Tsd为实际动作时间，tsd为设定延时动作时间，当故障电流超过反时限设定值时，且小于8Ir时，控制器按与过载一样的曲线进行延时保护(即按过载曲线函数算出的故障延时时间)；当故障电流超过反时限设定值，且大于8Ir时，控制器按定时限保护。另一种是定时限保护(时间设为0.11s、0.21s、0.31s、0.41s)当实际电流超过所设电流值而小于瞬时电流设定值时，断路器定时限动作分闸。

表6 短路短延时保护动作特性

整定电流范围(Isd)	误差	电流	动作时间					时间误差
(1.5~15)Ir +OFF(退出位置)	±10%	≤0.9Isd	2tsd内不动作					
		> 1.1Isd	2tsd内延时动作					
			整定时间(tsd)	0.1	0.2	0.3	0.4	±15%
			可返回时间	0.06	0.14	0.25	0.33	±15%

注：1、当控制器Inm=3200A、4000A时，如(1.5~15)Ir≥40kA，则Isd最大为40kA；

2、tsd=0.1s、0.2s时，时间误差为±0.040s；

3、常规出厂整定：Isd=8Ir(Ir < 6250A)、Isd=50kA(Ir≥6250A)，tsd=0.4s。

4.2.4 短路瞬时保护动作特性见表7

电流瞬时保护的動作时间(包含断路器固有分断时间)应小于50ms(有效值保护)或30ms(峰值保护)。

表7 短路瞬时保护动作特性

整定电流范围(Ii)	误差	电流	动作特性
(1.5~20)In + OFF(退出位置)	±15%	≤0.85Ii	0.2s内不动作
		> 1.15Ii	0.2s内动作

注：1、当控制器Inm=2000A时，瞬时保护整定值为1.5In~50kA+OFF；
2、当控制器Inm=3200A、4000A时，瞬时保护整定值为1.5In~65kA+OFF。
3、常规出厂整定：Ii=12In(In=200A~5000A)，Ii=75kA(In=6300A)。

4.2.5 接地保护

接地保护具有定时限特性(图2)，故障延时时间按技术数据表格(表8)。




图2 接地保护特性曲线

表8 单相接地保护技术数据


整定电流范围(Ig)	误差	电流	动作时间	时间误差
(0.2~0.8)In (Inm=1000、2000) 500A~1200A(Inm=3200、4000)	±10%	≤0.9Ig	2tg内不动作	
		> 1.1Ig	tg±0.040s或 (1±15%) tg延时动作	
			整定时间(tg)	0.1 0.2 0.3 0.4~100s ±15%
			可返回时间	0.06 0.14 0.19 0.25~0.75tg ±15%

注：1、tg=0.1s、0.2s时，时间误差为±0.040s；
2、当控制器Inm=1000A时，如(0.2~0.8)In≤100A，则Ig最小为100A；
3、当控制器Inm=2000A时，如(0.2~0.8)In≥1200A，则Ig最大为1200A；
4、当Inm=3200A、4000A时，Ig最小值为500A，最大值为1200A；
5、常规出厂整定：tg=OFF(M型)，Ig=OFF(H型)。

5 结构特征

NA1系列万能式断路器-风电光伏

- ① 抽屉式断路器
- ② 固定式断路器
- ③ 智能控制器
- ④ 操作机构
- ⑤ 辅助触头
- ⑥ 钥匙锁(选配)
- ⑦ 灭弧室
- ⑧ 二次插接件
- ⑨ 出线护套(选配)
- ⑩ 分励脱扣器
- ⑪ 闭合电磁铁
- ⑫ 欠电压脱扣器
- ⑬ 电动储能机构
- ⑭ 摇手柄
- ⑮ 安装板



产品结构示意图(抽屉式以NA1-2000X为例,固定式以NA1-2000X/4为例)




图3 产品外形结构




图4 产品内部结构






图5 产品安装类型

6 外形与安装尺寸及重量






图8 NA1-2000X抽展式




图9 NA1-2000X抽展式垂直连接旋转母线安装图(工厂默认垂直连接)








图10 NA1-2000X抽屉式水平连接旋转母线安装图(用户自行完成水平连接)





注：若用户欲在现场将垂直连接改为水平连接，需更换B相上下母线与A、C相不同。



注：若用户欲在现场将水平连接改为垂直连接，需更换B相上下母线与A、C相母线相同。

图14 NA1-3200X抽屉水平后连接旋转母线安装图(用户自行完成水平连接)




图15 NA1-3200X固定式




图16 NA1-4000X固定式(三极)




图17 NA1-4000X抽屉式(三极)




图18 NA1-2000X~4000X抽屉式相间隔板及出线护套安装尺寸图

In A	a(mm)	b(mm)
630	10	60
800~1600	15	60
2000	20	60
2000~2500	20	100
3200	30	100
4000	30	100

注：断路器其余尺寸参数与样本P07至P12相同




图19 NA1-2000X~4000X固定式相间隔板及出线护套安装尺寸图

In A	a(mm)	b(mm)
630	10	60
800~1600	15	60
2000	20	60
2000~2500	20	100
3200	30	100
4000	30	100

注：断路器其余尺寸参数与样本P07至P12相同

表9 单台产品重量(净重)

重量 (kg) 安装 方式	型号 规格	NA1-1000X (3/4)	NA1-2000X(3/4)			NA1-3200X(3/4)		NA1-4000X
			630	800 ~1600	2000	2000 ~2500	3200	
固定式	21/25		44/53	45/54	46/55	57/69	59/72	91
抽屉式	38/45		67/82	73/85	75/90	96/118	106/130	135

7 安装调试与操作使用

7.1 安装基础检查及技术要求

7.1.1 安装前的检查项目

- a. 核对您的订货单是否与本断路器上的铭牌参数一致：
(1)额定电流、整定电流；(2)主回路电压；(3)安装方式、操作方式；(4)智能控制器电压、分励脱扣器电压、欠压脱扣器电压和延时时间、闭合电磁铁电压、储能电动机电压；(5)其他特殊订货要求；
- b. 根据说明书的配置说明，核对装箱内容；
- c. 在安装，运行，维护和检修前，务必熟读本说明书，避免人为损坏断路器，造成不必要的麻烦。

7.1.2 安装前的准备

- a. 按包装箱顶盖上的拆包顺序拆包，请勿使用野蛮手段；
- b. 将断路器从包装箱固定底板卸下，如为抽屉式断路器，卸下底板后，按7.6.1.2所示方法，将本体移出抽屉座，清理干净抽屉座内异物；




图20 断路器摆放

c.以500V兆欧表检查断路器绝缘电阻，在周围介质温度为 $20^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度为50%~70%时，绝缘电阻应不小于 $20\text{M}\Omega$ ，否则应烘干。

7.1.3 用户安装母排推荐

表10 用户安装母排推荐

Inm(A)		NA1-1000X					NA1-2000X						NA1-3200X			NA1-4000X
In(A)		200	400	630	800	1000	630	800	1000	1250	1600	2000	2000	2500	3200	4000
母线	厚度mm	5	5	5	6	8	5	6	8	10	12	10	8	10	10	10
	宽度mm	30	30	40	50	50	60	60	60	60	60	60	100	100	100	120
	根数	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	4	4

- 注： 1.表中规格为断路器处于周围环境 40°C 且敞开安装，满足GB/T 14048.2中约定发热条件下所采用的铜排规格。
2.当用户选用铜排与断路器接线端子不能匹配时，需设计加工扩展母线进行转接，扩展母线由用户自行设计，扩展母线的截面积不能小于上表中的要求，扩展母线之间的间隙不小于断路器接线端子之间的间隙。
3.按上表推荐母排安装后，须保证断路器同极间的电气间隙不少于 18mm 。
4.当负载设备中用可控硅进行三相整流和高频逆变的电器元件，如高频感应加热电炉(中频炉炼钢设备)、固态高频焊机(如埋弧电焊机)、真空加热熔炼设备(如单晶硅生长炉)，在选用断路器时，除需要考虑环境温度和海拔高度的影响外，还需要考虑可控硅产生的高次谐波对断路器的影响，此时必须进行降容使用，推荐降容系数(0.5~0.8)。
5.断路器安装后，不同电位带电体之间和带电体与地之间安全间距均不小于 18mm 。

7.2 抽屉式断路器的安装

7.2.1 将断路器本体从抽屉座中取出(图21)：抽出手柄；并将手柄六角头完全插入抽屉座手柄孔内，逆时针转动手柄，将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置；将手柄拔出后，按图示拉出断路器本体(NA1—1000X型先按下按钮)，本体向外拉出，注意拉出断路器本体时，由于重心前移，要注意防止断路器倾倒及跌落；将断路器本体从抽屉内取出，然后将抽出导轨推回原处。




图21 取出断路器本体操作

注：由“连接”位置向“试验”位置摇出时，断路器必须先分闸，已防止发生意外。

7.2.2 抽屉座安装：NA1-1000X型将抽屉座固定在配电柜安装板上，并用4个M8螺栓(带垫圈)紧固，安装力矩为(10.3~14.4)N·m；NA1-2000X~4000X型将抽屉座固定在配电柜安装板上，并用4个M10螺栓(带垫圈)紧固，安装力矩为(20~28)N·m。

安装孔




图22 抽屉座安装孔位

7.2.3 将断路器本体装入抽屉座(图23)

- NA1-1000X型将断路器本体直接放在抽屉座导轨上，将本体向内推入抽屉座中，直至不能推动为止；顺时针转动手柄，直到位置指示器指示至“连接”位置，二次回路无间隙，立即停止向前摇进，拉出手柄并放入原位；
- NA1-2000X~4000X型拉出导轨，将断路器本体按图所示放置在导轨上，注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹槽处，将断路器本体向内推入，直至不能推动为止；顺时针转动手柄，直到位置指示器指示至“连接”位置，并能听到抽屉座两侧有“咔嗒”两声，立即停止向前摇进，拉出手柄并放入原位。




图23 断路器本体装入操作

注：由“试验”位置向“连接”位置摇入时，断路器必须先分闸，已防止发生意外。

7.3 固定式断路器的安装

将断路器(固定式)放在安装支架上，并紧固，将主回路母线直接连接到固定式断路器母线上。



安装在导轨上

图24 固定式断路器的安装

注：均匀将断路器重量分担在硬质安装面上是非常重要的,比如安装在导轨或基板上。安装面要平整(公差为 $\pm 2\text{mm}$)，这样可以防止变形而影响断路器的正常动作。

7.4 主回路的连接

7.4.1 电源进线

NA1系列万能式断路器既可以上进线，也可以下进线，而且不影响断路器性能，以方便在配电柜内安装。




图25 断路器上下进线均可

7.4.2 间隔

必须提供足够空间来保证良好的空气流通。在断路器上端和下端连接间的隔离物必须是非磁性材料。对于电流2500A及以上的断路器，金属隔板有导体通过时，不能形成磁回路。




图26 金属支撑或隔板是非磁性材料

7.4.3 母排连接

螺栓B插入母线和母排前，应调整和定位好支撑杆与母排的位置，此支撑杆应固定在配电柜架上，这样断路器端子不必承担它的重量C(这个支撑应安装在端子近处)。




图27 断路器母排连接

动稳定：第一个支撑杆应与断路器连接点保持在最大距离范围内(参见表11)。为防止发生相间短路故障，这个距离必须能够满足动稳定的要求。

表11 支撑杆与断路器连接点最大距离

Ics(kA)	≤30	40	50	75	80	100
距离A(mm)	350	320	300	200	150	150

7.4.4 电缆连接 采用电缆连接需保证对断路器端子没有过大的机械力。用户可使用电源连接母排来延伸断路器的接线端，电缆可使用单芯电缆，也可使用多芯电缆。接线时，通常可按照以下规则连接到母排：

- (1)插入螺栓前定位电缆接线片
- (2)电缆应牢固地固定在配电柜柜架上




图28 断路器电缆安装

7.4.5 固定

母排正确地固定取决于螺栓和螺母适当的力矩。力矩过大或过小都是不允许的。力矩过大，螺栓容易滑丝，起不到紧固作用；力矩过小，螺栓与螺母紧固不到位，也起不到紧固作用，都会引起温升过高。对于断路器的连接，紧固力矩见表12：这些数据适应于铜母排及钢螺栓及螺母，等级≥8.8，对于铝母排也可采用相同力矩。




图29 母排固定示意





图30 推荐安装方式

表12 紧固力矩

螺栓类型	应用场合	力矩大小(N·m)
M3	紧固二次接线端子	0.4~0.5
M10	紧固母排	36~52
M12	紧固母排	61~94

7.5 二次回路接线图







图 32 NA1-1000X二次回路接线图 (M型/3M型接线图、六组转换触头)



注：1. 红线部分由用户连接，控制回路注意加熔断器保护。
 2. 端子35#可直接接电源（自动预储能），也可串接常开按钮后接电源（手动预储能）。
 33#如须使用，请串接指示灯，否则将会引起电动机内的微动开关损坏。
 3. 接线图状态指断路器分闸、未储能、复位按钮未弹出。

图33 NA1-1000X二次回路接线图(H型/3H型接线图)




图34 NA1-2000X ~ 4000X二次回路接线图（M/3M型控制器）




图35 NA1-2000X~4000X二次回路接线图 (M/3M型控制器、助吸式欠电压延时脱扣器)

接线图适用范围

欠电压脱扣器类型	助吸式欠压延时 (仅适用于2000~4000/3)
	自吸式欠压延时
	自吸式欠压瞬时
辅助触头类型	四组转换
	五组转换
	三常开三常闭
	四常开四常闭
	五常开五常闭

SB1: 分励按钮; SB2: 紧急分闸按钮; SB3: 合闸按钮。
Q: 欠电压脱扣器; F: 分励脱扣器; X: 合闸电磁铁; M: 储能电动机。
XT: 接线端子; SA: 行程开关; FU: 熔断器 (6A)
1#、2# : 智能控制器电源输入 (注意: 直流时, “1”接正极, “2”接负极);
3#、4#、5# : 脱扣报警触头 (4为公共点); 10#~11# : 通讯输出接点
H型默认输出:
12#、13# : 负载1报警; 14#、15# : 负载2报警;
16#、17# : 分闸信号输出; 18#、19# : 合闸信号输出
20# : PE线; 21# : N线输入;
22#、23#、24# : A、B、C三相电源输入端 (注意: 三相电压互感器 (最高AC400V) (H型无))
25#、26# : 为外接互感器输入信号接点, 常规产品为空白, 用户特殊订货。
要求带外接 (N相、地电流或漏电流) 互感器时, 为外接互感器信号输入接点。
27#、28# : 欠电压脱扣器可接入与欠电压脱扣器额定电压相同的回路中, 带有外部控制模块的, 按模块接线图接线。
29#、30# : 分励脱扣器; 31#、32# : 闭合电磁铁;
33#、34# : 储能指示; 34#、35# : 储能电动机;
6#~9# : 36#~51# : 辅助触头;
ST-DP: DP协议模块上位机通讯协议为Modbus-RTU时, 不需要ST-DP协议模块, 上位机通讯协议为Profibus-DP时, 必须安装ST-DP协议模块, 费用另计。
PSU-1: 电源转换器 (可选项)
RU-1: 控制操作信号量放大 (可选项) 如需使用, 费用另计。
注: 1、红色部分由用户自行连接, 控制回路注意加熔断器保护。
2、带增选功能智能控制器的接线图参照上图。
3、三相三线制时U与V短接 (显示电压超过400V时订货需特殊说明)
4、端子35#可直接接电源 (自动预储能), 也可串接常开按钮后接电源 (手动预储能), 33#如须使用, 请串接指示灯, 否则将会引起电动机内的微动开关损坏。
5、接线图状态指示灯断路器分闸、未储能、复位按钮未弹出。
6、当产品不配置5开5闭辅助触头时, 6#~7#和8#~9#可选配以下两种配置:
① 6#~7#为常开触头, 8#~9#为常开触头;
② 6#~7#为常闭触头, 8#~9#为常开触头。




图36 NA1-2000X ~ 4000X二次回路接线图 (H/3H型控制器)





图37 NA1-2000X~4000X二次回路接线图 (H/3H型控制器、助吸式欠电压延时脱扣器)

接线图适用范围

欠电压脱扣器类型	助吸式欠压延时 (仅适用于 2000~4000/3) 三组转换 四组转换 三常开三常闭 四常开四常闭
----------	--

SB1 分励按钮、SB2 紧急分间按钮、SB3 合间按钮、
Q 欠电压脱扣器、F 分励脱扣器、X 合间电磁铁、M 储能电动机、
XT 接线端子、SA 行程开关、FU熔断器 (6A)
注: 1#~2#: 智能控制柜电源输入(注意: 直流时, 1#接正极、
2# 接负极);
3#~4#、5#: 脱扣报警触头 (4为公共点); 10#~11#: 通讯输出接点
12#~14#: 输出

12#、13#：负载报警；14#、15#：负载报警警；
16#、17#：分闸信号输出；18#、19#：合闸信号输出
20#：PE线；21#：N线输入端；
22#、23#：22#、23#：A、B三相电源信号输入端（最高AC400V（H型无）
24#、25#、26#：A、B三相电源电压信号输入端，常开点为空。
用三相五线制接 要求带外接地（N相、地电流或漏电流）互感器时，
用三相五线制信号输入接口。
27#、28#：欠电压脱扣器可接入欠电压脱扣器额定电压相
应的回路中，带有外控制线路时，按电压脱扣器接线
29#、30#：分励脱扣器；31#、32#：分励脱扣器接线
33#、34#：储能指示；34#、35#：储能电动机；
36#、37#：辅助触头；
ST-1、ST-2、ST-3：DP协议要求，上开通讯协议为Modbus-RTU时，不需要ST-DP协议，
上开上位机通讯协议为Profibus-DP时，必须要求ST-DP协议模块，否则用；
ST-4：电源转换器（可选件）。

- 注：1、红色部分由用户自行连接，控制回路无外加熔断器保护。
- 2、带辅助控制智能与主控制器的接线图参照上页。
- 3、3线+3线制智能与U型控制柜（即显示电压超过400V时报警）特别说明
- 4、端子35V可直接接电源（自动预储能），也可串接开按钮电源（启动预储能），33V为常开使用，请串接指示灯，否则将会引起电机内部的自动开环使用。
- 5、H型无21#、22#、23#、24#电压采样线。
- 6、接电机状态指示断路器前，未储能、复位按钮未弹出。
- 7、该产品不配置4开4闭辅助触头时，6#~7#和8#~9#可逆配为以下两种配置：
①6#~7#为常开触点，8#~9#为常开触点。
②6#~7#为常闭触点，8#~9#为常闭触点。




图38 位置信号装置接线图

操作要求:

- 1、抽屉座位置指示装置可以指示的位置有“分离”、“试验”和“连接”，根据订单要求全选或部分选择使用。
- 2、抽屉式断路器的本体由“抽出”位置推到“分离”位置时，53#、54#端子应由接通转换为断开，54#、55#端子应由断开转换为接通。
- 3、抽屉式断路器本体由“分离”位置摇到“试验”位置时，56#、57#端子应由接通转换为断开，57#、58#端子应由断开转换为接通，断路器本体母线与抽屉座桥形触头之间有足够的距离，并能可靠地进行合分闸操作。
- 4、抽屉式断路器本体由“试验”位置摇到“连接”位置时，1000型二次回路无间隙，2000~4000型抽屉座发出“咔嗒”声后，再继续向前摇，要求在抽屉座摇手柄旋转1.5圈以内，59#、60#端子应由接通转换为断开，60#、61#端子应由断开转换为接通，要求断路器本体母线可靠地插入抽屉座桥形触头中，并能可靠地承载主回路电流进行工作。
- 5、抽屉式断路器本体由“连接”位置摇到“试验”位置时，56#、57#端子应由接通转换为断开，57#、58#端子应由断开转换为接通，断路器本体母线与抽屉座桥形触头之间有足够的距离，并能可靠地进行合分闸操作。
- 6、抽屉式断路器的本体由“试验”位置摇到“分离”位置时，53#、54#端子应由接通转换为断开，54#、55#端子应由断开转换为接通，此时断路器本体仍不能抽出，需要继续向“分离”位置摇，直到手柄摇不动为止，此时才能抽出断路器本体，抽屉式断路器本体拉出后，53#、54#端子应由断开转换为接通，54#、55#端子应由接通转换为断开。
- 7、在抽屉座位置转换操作过程中，必须将指针指向“分离”、“试验”和“连接”时才允许停下，否则位置指示装置将无法正确指示断路器本体在抽屉座中的位置。

附：

表13 位置信号触点容量

额定电压(V)	额定发热电流Ith(A)	额定工作电流Ie(A)	额定控制容量
AC230	5	1.3	300VA
AC400	5	0.75	300VA
DC220	5	0.25	60W
DC110	5	0.55	60W

7.6 断路器的使用

7.6.1 断路器状态指示





图39 断路器状态指示



7.6.2 储能操作

7.6.2.1 手动储能：储能时，如图40所示将储能手柄上下反复扳动6~7次，直到听到“咔嗒”声，当手感觉不到反力，储能指示同时显示“”，储能结束。

7.6.2.2 电动储能：控制回路通电后，电动储能机构立即自动进行储能（控制回路已接成自动预储能形式时）。



图40 手动操作

7.6.3 合分闸操作

7.6.3.1 手动合分闸操作

a.合闸：当断路器处于分闸储能状态时(如带有欠电压脱扣器,请先确保欠压已通电吸合)，如图41按下绿色“|”按钮，断路器合闸，断路器由分闸储能状态转换为合闸释能状态。

b.分闸：当断路器处于合闸状态时，如图42按下红色“O”按钮，断路器分闸，断路器由合闸状态转换为分闸状态。



图41 手动合闸操作

合闸前，欠电压脱扣器
必须先接通电源！！



图42 手动分闸操作

注：对断路器进行操作时，必须关好配电柜门，以防止发生意外。

7.6.3.2 电动合分闸操作

a.合闸：当断路器处于储能，断开状态时(如带有欠电压脱扣器,请先确保欠压已通电吸合)，将额定电压施加于合闸电磁铁上，使断路器合闸。

b.分闸：当断路器处于闭合状态时，将额定电压施加于分励脱扣器便能使断路器分闸；

7.6.4 断路器跳闸后复位操作

断路器故障跳闸后，复位按钮弹出，待确定故障解除后，按下图43所示黄色“Reset”按钮，即可按照合闸操作指示进行合闸。




图43 “Reset” 复位按钮




图44 抽屉座位置指示


7.6.5 抽屉式断路器抽屉座使用

7.6.5.1 工作位置指示


- “连接”位置：主回路和二次回路均接通；
- “试验”位置：主回路断开，并有可靠的隔离距离，仅二次回路接通，可进行一些必要的动作试验；
- “分离”位置：主回路和二次回路全部断开，此时可去除断路器本体。



45-a “连接” 位置



45-b “试验” 位置



45-c “分离” 位置

图45 抽屉座工作位置示意图

7.6.5.2 摇进摇出操作见序7.2

7.6.5.3 “分离”位置的锁定(挂锁由用户自行购买)

按图46示将锁杆拉出，穿入挂锁，此时断路器将无法从“分离”位置移动至“试验”或“连接”位置。




图46 抽屉座挂锁

8 维护、保养、吊运与贮存期

8.1 安全注意事项 断路器维护、检修前，必须依次执行以下操作：

- 断路器分闸操作，确保断路器处于分闸状态；
- 断开上级刀闸(若有)，确保主回路与二次回路不带电；
- 断路器释能、分闸操作，确保断路器处于释能、分闸状态；
- 凡工作人员可能会触及的元器件必须不带电。



注意安全

8.2 维护检修周期见表14

表14 维护检修周期

条件	环境	维护周期	检修周期	备注
一般环境	空气一直保持清洁和干燥，没有腐蚀性气体，温度在-25℃~+40℃之间，湿度符合说明书3.1.3运行条件	半年一次	每年一次（安装3年以上须半年一次）	符合GB/T 14048.2一般环境条件要求
恶劣环境	低温-25℃~-40℃或高温40℃~65℃或湿度≥90%	3个月一次	半年一次（安装3年以上须3个月一次）	
	有灰尘且腐蚀性气体较多的场所	每月一次	3个月一次	

注：经短路电流分断后必须检查。

8.3 断路器的维护

8.3.1 定期清除配电柜中的异物(如:工具、电线头或碎片、金属异物等)。

8.3.2 定期清除断路器上灰尘，保持断路器良好的绝缘。

8.3.3 检查主回路连接螺栓、接地螺栓弹垫是否被压平，连接牢固。

8.3.4 分合闸指示是否正确可靠，见图 47。




图47 分合闸指示

8.4 断路器的检修

8.4.1 连接安装检查

主回路和二次回路扭矩力建议参照表15要求

表15 紧固件扭矩力建议参照表

紧固件规格	力矩要求N·m
M3	0.4~0.5
M4	1.2~1.7
M8	16~26
M10	36~52
M12	61~94

8.4.2 绝缘性能测试

相与相、相与地绝缘电阻，要求 $\geq 20M\Omega$ 。

检修及长时间(≥ 7 天)断电后，再次通电前，必须先进行绝缘电阻测试。

8.4.3 操作特性检查

各附件按面罩上铭牌要求，接入相对应的额定电压，进行以下操作：

电动储能、合闸和分闸操作，循环5次；

手动储能、合闸和分闸操作，循环5次；

要求断路器储能、合闸和分闸正常。

注:主回路必须不带电，若有欠电压脱扣器，必须先通入额定电压。




图48 参数要求及操作示意

8.4.4 断路器部件检查

8.4.4.1 面罩拆卸




图49 面罩拆卸

8.4.4.2 操作机构检查

机构各零部件无断裂缺损，紧固件紧固
清除灰尘，各转动部件均匀涂油(7012低温润滑脂或类似的固体油脂)




图50 操作机构

8.4.4.3 智能控制器检查





图51 参数设定符合现场使用要求



图52 模拟试验脱扣功能

8.4.4.4 抽屉座检查(移出本体后测试，以NA1-2000X型为例)


a.内部无异物




- 观察抽屉座内部是否有异物，如螺钉、线头、铁屑等，如有，请清除。

图53 抽屉座内部异物检查

b.隔弧板开闭正常，隔离触头无变形氧化





- 空摇至分离位置，隔弧板如左图



- NA1-2000X~4000X型空摇至连接位置，NA1-1000X型按下隔弧板打开连杆，隔弧板如左图观察各相桥型触头是否存在变形、错位及氧化等现象，如有，须更换。

图54 抽屉座隔弧板及触头检查

c.转动摩擦部位均匀涂油




- 对左图指示位置均匀涂抹7012低温润滑脂或类似的固态油脂进行润滑。

图55 抽屉座转动部分检查

8.4.4.5 灭弧罩检查(以NA1-2000X~4000X型为例) 各栅片、引弧片无缺损，灭弧罩无破裂，如有，请及时更换清除室内灰尘、腐蚀层以及拉弧点，如腐蚀生锈严重，请及时更换。

注：1、经短路电流分断后必须检查；

2、断路器使用前必须确保灭弧罩已安装。



- 卸下固定螺栓

- 取出灭弧罩

- 检查室内情况





图56 灭弧罩检查

8.4.4.6 主触头检查(以NA1-2000X~4000X型为例)

a.要求超程 $\geq 2\text{mm}$ ；

b.清除灰尘、腐蚀层及颗粒状烧损物。




图57 主触头超程检查

- 将产品进行手动合闸操作，观察主触头超程

注：到达如图位置，请更换触头




图58 触头表面检查

- 将产品分闸，主触头处于如图所示位置，观察动静触头是否有灰尘、颗粒状烧损物及氧化腐蚀层，如有，请采用钢毛刷或砂纸对触头表面进行擦拭，去除触头表面异物和氧化层，再用干净毛巾蘸无水酒精擦拭干净。

注：经短路电流分断后必须检查

8.4.4.7 二次回路检查

外壳无破损

用万能表检查，抽屉式本体二次回路与抽屉座二次回路触点接触情况，在“试验”位置、“连接”位置触点接触良好接线螺丝紧固、导线绝缘皮无破损。

8.5 欠电压脱扣器、分励脱扣器、闭合电磁铁附件(见图4)更换

更换附件前必须执行以下操作

切断一切电源，保证主回路和二次回路电源无电

断路器处于释能分闸状态按图59进行二次回路检查

8.5.1 固定式附件更换

取下面板固定螺栓，卸下面板

解开扎带，拆下接线导线

取下固定附件安装螺钉

拆下附件，更换附件

8.5.2 抽屉式附件更换

摇出本体至分离位置，取出本体

取下面板固定螺栓，卸下面板

解开扎带，拆下接线导线，取下固定附件安装螺钉

拆下附件，更换附件

8.6 贮存期限 24 个月，且保持周围环境阴凉干燥

如产品拆除包装物后，在高温高湿环境中放置超过7天，在投入使用前，必须按8.4.2进行绝缘性能测试和8.4.4.6进行触头表面检查。




注：图片以NA1-2000X型为例

图59 二次回路检查

9 故障分析与排除

9.1 故障排除逻辑



9.2 故障跳闸分析

故障原因识别

通过智能控制器指示识别故障



●按“返回键”直至返回默认显示界面



●按“返回键”退出或返回上一级菜单



●按“查询键”进入查询菜单界面，按“确定键”进入故障查询菜单界面，按“▼”选择要查看的故障记录发生次数，再按“确认键”查询故障详情。

注：故障排除前禁止带电合闸操作

图60 故障原因识别

9.3 常见故障原因和解决见表16

表16 故障分析与维修

问题	原因	解决
断路器跳闸	过载故障脱扣(Ir指示灯亮)	1.在智能控制器上检查分断电流值动作时间; 2.分析负载及电网情况; 3.如果过载, 请排除过载故障; 4.如果是实际运行电流与长延时动作电流整定值不匹配, 则请根据实际运行电流修改长延时动作电流整定值, 以适当的匹配保护; 5.按下Reset复位按钮重新合闸断路器。
	短路故障脱扣(I _{sd} 或I _i 指示灯亮)	1.在智能控制器上检查分断电流值及动作时间; 2.如果短路的话请寻找及排除短路故障; 3.检查智能控制器的整定值; 4.检查断路器的完好状态; 5.按下Reset复位按钮, 重新合闸断路器。
	接地故障脱扣(Ig指示灯亮)	1.在智能控制器上检查分断电流值及动作时间; 2.如果有接地故障的话请寻找及排除接地故障; 3.修改智能控制器的接地故障电流整定值; 4.如果无接地故障的话请检查故障电流整定值是否与实际保护相匹配; 5.按下Reset复位按钮, 重新合闸断路器。
	机械联锁动作	检查两台装有机械联锁的断路器的工作状态。
	欠电压脱扣器故障: a.额定工作电压小于70%U _e ; b.欠电压脱扣器控制单元故障。	1.欠电压脱扣器电源是否接通; 2.检查欠电压脱扣器电源电压必须≥85%U _e ; 3.更换欠电压脱扣器控制单元。
断路器不能闭合	智能控制器上Reset没有复位(凸出面板)	按下Reset复位按钮, 重新合闸断路器。
	抽屉式断路器二次回路接触不好	把抽屉式断路器摇到“接通”位置(听到“咔嚓”两声)。
	断路器未储能	检查二次回路是否接通: 1.检查电动机控制电源电压必须≥85%U _s ; 2.检查电动机储能机构, 若有故障, 请与制造厂联系更换电动机操作机构。
	机械联锁动作, 断路器已被锁住	检查两台装有机械连锁的断路器的工作状态。
断路器闭合后跳闸 (故障指示灯亮)	闭合电磁铁: a.额定控制电压小于85%U _s ; b.闭合电磁铁故障已损坏。	1.检查闭合电磁铁电源电压必须≥85%U _s ; 2.更换闭合电磁铁。
	1.立即跳闸: 闭合了短路电流; 2.延时跳闸: 闭合了过载电流。	1.在智能控制器上检查分断电流值及动作时间; 2.如果是短路的话请寻找及排除短路故障; 3.如果是过载的话请寻找及排除过载故障; 4.检查断路器的完好状态; 5.修改智能控制器的电流整定值; 6.按下Reset复位按钮, 重新合闸断路器。
断路器不能断开	1.不能在本地手动断开断路器: 机械操作机构故障; 2.不能远距离电动断开断路器: a.机械操作机构故障; b.分励脱扣器电源电压小于70%U _s ;	1.检查机械操作机构, 若有卡死等故障, 请与制造厂联系。 2.a.检查机械操作机构, 若有卡死等故障, 请与制造厂联系; b.检查分励脱扣器电源电压是否小于70%U _s 。 c.更换分励脱扣器。

续表16

问题	原因	解决
	c.分励脱扣器损坏。	
断路器不能储能	1.不能手动储能; 2.不能电动储能: a.额定控制电动储能装置控制电源电压小于85%Us; b.储能装置机械故障。	1.储能装置机械故障, 与制造厂联系。 2.a.检查电动储能装置控制电源电压 $\geq 85\%Us$; b.检查储能装置机械, 与制造厂联系。
抽屉式断路器 摇柄不能插入 摇进摇出断路器	1.断开位置有挂锁。 2.插拔导轨或断路器本体没有完全推进去	1.除去挂锁 2.把导轨或断路器本体推到底。
抽屉式断路器在“断开”位置不能抽出断路器	1.手柄未拔出。 2.断路器没有完全到达“断开”位置。	1.拔出摇手柄。 2.把断路器完全摇到“断开”位置。
抽屉式断路器不能 摇到“接通”位置	有异物落入抽屉座内卡死摇进机构或摇进机构跳齿等故障。 断路器本体与抽屉座的壳架等级额定电流不相配。	检查及排除异物, 若仍不能摇进, 则与制造厂联系。 选配相同壳架等级额定电流的断路器本体及抽屉座。
智能控制器屏幕无显示	1.智能控制器没有接上电源。 2.智能控制器有故障。 3.额定控制电源电压小于85%Us;	1.请用户检查智能控制器是否已接上电源, 若无请立即接电源。 2.切断智能控制器控制电源, 然后再送电源。 若故障依然存在, 请与制造厂联系。 3.检查智能控制器电源电压必须 $\geq 85\%Us$ 。
智能控制器故障指示灯亮, 按下“返回”按钮后仍在亮	智能控制器有故障	切断智能控制器控制电源, 然后再送电源, 若故障依然存在, 请与制造厂联系。

10 质保期与环境保护及其它法律规定

10.1 质保期

在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好, 产品自生产之日起, 质保期为36个月。下列情况, 均不属质保范围:

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员, 或用户自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

10.2 环境保护

为了保护环境, 本产品或其中的部件报废时, 请按工业废弃物妥善处理; 或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

11 产品选型与订货须知

NA1	-	1000	X	-	1000	M	/	3P	电动	抽屉	AC220	无欠电压	备注
产品代码		壳架等级代号	外观代号		额定电流	控制器代号		极数代号	操作方式	安装方式	控制电压代号	欠电压电压等级	特殊要求
1000:1000A (200~1000) 2000:2000A (630~2000) 3200:3200A (2000~3200) 4000:4000A (4000~4000)			X:新外观		200A,400A 630A,800A 1000A,1250A 1600A,2000A 2500A,3200A 4000A	标准型 M:LED显示(默认) 3M:液晶显示(选配) 通讯型 H:LED显示(选配) 3H:液晶显示(默认)		3P:3极 4P:4极	电动 手动	抽屉 固定	AC110V AC220V/230V AC380V/400V DC110V DC220V	无:配欠电压脱扣器,电压(无直流)与控制电压相同; 无欠电压:不带欠电压脱扣器	下单须备注风电主电路连接,保护功能设定范围,附件配置

请依据以上产品描述说明，在所需选项相对应的"口"打"√"或"__"填上数字;如无标注，本公司将按常规出厂
整理提供。

表17 NA1 系列断路器订货单

用户		订货台数	订货日期	联系电话	
型号规格		NA1-1000X	NA1-2000X	NA1-3200X	NA1-4000X
额定电流 In(A)		<input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 630 <input type="checkbox"/> 800 <input type="checkbox"/> 1000	<input type="checkbox"/> 630 <input type="checkbox"/> 800 <input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 1250 <input type="checkbox"/> 1600 <input type="checkbox"/> 2000	<input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 2500 <input type="checkbox"/> 3200	<input type="checkbox"/> 4000
智能控制器		<input type="checkbox"/> M型(默认) <input type="checkbox"/> H型 <input type="checkbox"/> 3M型 <input type="checkbox"/> 3H型 (控制器功能详见P37表19)			
极数		<input type="checkbox"/> 3 极 <input type="checkbox"/> 4 极(NA1-4000X 无 4 极)			
操作方式		<input type="checkbox"/> 电动(默认) <input type="checkbox"/> 手动(手动方式默认无电动机、分励脱扣器和闭合电磁铁)			
安装方式		<input type="checkbox"/> 抽屉式 <input type="checkbox"/> 固定式			
控制回路电压		<input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> AC220/AC230V <input type="checkbox"/> AC380/AC400V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V			
电气附件 (电压默认 同控制回 路)(NA1 -1000X无 AC110V)	欠压脱扣器 (无直流)	<input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> AC220/AC230V <input type="checkbox"/> AC380/AC400V <input type="checkbox"/> 定制 AC__V <input type="checkbox"/> 无欠压 <input type="checkbox"/> 助吸式瞬时(Inm=2000A、3200A、4000A默认) <input type="checkbox"/> 助吸式延时__s (阻容延时1s、3s、5s, 可选不可调) <input type="checkbox"/> 自吸式瞬时(Inm=1000A默认) <input type="checkbox"/> 自吸式延时__s (Inm≥2000A : 可选可调 0.3s~7.5s) 注 : Inm=1000A 无助吸式, 延时时间 1s、3s、5s、7s, 可选不可调。			
	分励脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> AC220/230V <input type="checkbox"/> AC380/400V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V			
	闭合电磁铁	<input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> AC220/230V <input type="checkbox"/> AC380/400V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V			
	电动机	<input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> AC220/AC230V <input type="checkbox"/> AC380/AC400V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V			
	主电路连接	<input type="checkbox"/> 水平连接 <input type="checkbox"/> 垂直连接(Inm≤3200A,加 L 型垂直母线) <input type="checkbox"/> 旋转母线(<input type="checkbox"/> 水平连接 <input type="checkbox"/> 垂直连接)(抽屉式 Inm=2000A , 3200A)			
特殊要 求	附件配置	门联锁: <input type="checkbox"/> 开关本体位置门联锁(抽屉式产品) <input type="checkbox"/> 开关分合状态门联锁 钥匙锁: <input type="checkbox"/> 1 锁 1 钥匙 <input type="checkbox"/> 2 锁 1 钥匙 <input type="checkbox"/> 3 锁 1 钥匙 <input type="checkbox"/> 3 锁 2 钥匙 <input type="checkbox"/> 5 锁 3 钥匙 (三进线二联络) <input type="checkbox"/> 7锁4钥匙 (四进线三联络) <input type="checkbox"/> 特殊定制__锁__钥匙 外置互感器: <input type="checkbox"/> 外接 N 相互感器((3P+N)T 方式) <input type="checkbox"/> 外接 ZCT1 漏电互感器(E 方式, 仅 NA1-1000X 及 NA1-2000X/3P) <input type="checkbox"/> 外接 ZT100 地电流互感器(W 方式) 通讯附件: <input type="checkbox"/> PSU-1 电源模块 <input type="checkbox"/> RU-1 继电器模块 <input type="checkbox"/> ST-DP 协议转换模块 (仅用于通讯型)			
		辅助触头: Inm=1000A : <input type="checkbox"/> 四组转换 (默认) <input type="checkbox"/> 六组转换(仅用于交流) Inm=2000A~6300A : <input type="checkbox"/> 四组转换 (默认) <input type="checkbox"/> 五组转换 <input type="checkbox"/> 三组转换 <input type="checkbox"/> 三常开三常闭 <input type="checkbox"/> 四常开四常闭 <input type="checkbox"/> 五常开五常闭 <input type="checkbox"/> 六常开六常闭(不能与助吸式欠压延时同时选择)			
		<input type="checkbox"/> 相间隔板 <input type="checkbox"/> 位置信号装置 <input type="checkbox"/> 计数器 <input type="checkbox"/> 按钮锁			
		保护功能 设定范围		长延时电流 Ir 可设定范围 : (0.4~1)In 常规出厂整定:过载长延时 1.0In	
				过载 1.5Ir 动作时间可设定范围 : 15、30、60.....480s 常规出厂整定:过载 1.5Ir, 动作 15s	
	备注	短延时电流 Isd 可设定范围 : (1.5~15)Ir 常规出厂整定:短延时电流 3Ir		短延时动作时间可设定范围 : (0.1~0.4)s 常规出厂整定:短延时动作时间 0.1s	
				瞬时电流 Ii 可设定范围 : 1.5In~50kA/65kA 常规出厂整定:6In	
		接地保护电流 Ig 可设定范围 : (0.2~1.0)In(详见 P4 图 2) 常规出厂整定:0.8In, tg: OFF		接地保护动作时间可设定范围 : (0.1~100)s	

备注：订货时必须指明壳架电流、额定电流及辅助控制电压！如选用附加功能和特殊要求，需另行增加费用。

联系电话(TEL):0577-6287777-6213

传真(FAX):0577-6287777-6288

配置说明

一、NA1-1000X~4000X常规配置说明

1.电动操作:欠电压瞬时脱扣器、分励脱扣器、闭合电磁铁、4 组 转换触头、电动机、M 型智能控制器、主回路水平接线、门框、主回路安装螺栓、断路器使用说明书、包装箱、抽屉座(抽屉式断路器)

2.手动操作:欠电压瞬时脱扣器、4组转换触头、M 型智能控制器、主回路水平接线、门框、主回路安装螺栓、断路器使用说明书、包装箱、抽屉座(抽屉式断路器)

二、可选配置(费用另计)


NA1-1000X可选配置说明:欠电压延时脱扣器、垂直母线、钥匙锁、外接互感器接地保护功能、6组转换触头、相间隔板、H 型/3H 型/3M 型智能控制器、位置信号

NA1-2000X~4000X 可选配置说明:欠压延时脱扣器、连杆联锁(抽屉式)、钢缆联锁、按钮锁、钥匙锁、门联锁、外置互感器式接地保护功能、垂直母线、旋转母线(Inm=2000A、3200A)、3常开3常闭触头、4常开4常闭触头、5组转换触头、3组转换触头、位置信号、计数器、防护罩(NA1-2000X抽屉式)、双电源控制器、H型/3H型/3M型智能控制器

12 附录

12.1 智能控制器及保护特性

12.1.1 M型/H型及3M型/3H型智能控制器用户界面见图61



- 1 显示窗口

2 “设置” 键

3 “向上” 键

4 “返回” 键

5 “确认” 键

6 “向下” 键
- 7 “查询” 键

8 “Ir” 灯

9 “Isd” 灯

10 “test”

11 “Ii” 灯

12 “Ig” 灯
- 13 控制器型号为M

14 报警指示灯

15 通讯指示灯

16 运行指示灯

17 控制器型号为3H
- 显示窗口可以显示各相电流值、各种整定参数、额定电流、故障电流、脱扣时间等

进入设置菜单

在当前菜单下选择子菜单向上改变选框的位置，在参数设定菜单中，实现参数“加”的设置。

退出当前菜单进入上一级菜单，或者取消当前设定参数的值。

进入当前选定菜单的下一级菜单，(在设置界面下进入设置状态，再次按键按下则保存设置并退出设置状态)。

在当前菜单下选择子菜单，在参数设定菜单中，实现参数“减”的设置。

进入查询菜单

过载长延时故障指示

短路短延时故障指示

脱扣试验按钮

短路瞬时故障指示

不对称接地、中性线故障指示

图61 M型/H型及3M型/3H型智能控制器用户界面

12.1.2 各壳架额定电流范围及控制器最小显示电流值见表18

表18 控制器最小显示电流

壳架	额定电流范围	控制器最小显示电流
1000	200~400	40
1000	630~1000	80
2000	630~2000	80
≥3200	≥2000	160


12.1.3 控制器功能见表19

表19 控制器功能一览表

型号	M型	H型	3M型	3H型
功能	1.四段过电流保护(过载，短延时，瞬时，接地)；接地为矢量和(T型)； 2.中性相保护 3.电流测量功能 4.两种试验功能： (1)面板直接模拟瞬时脱扣试验； (2)软件模拟三段过电流、接地、动作时间试验； 5.故障记录功能：记录10次故障； 6.报警记录功能：八次报警记录； 7.MCR接通分断功能； 8.操作次数记录； 9.热记忆功能； 10.过载预警功能 11.人机界面：LED显示	1.包含所有M型控制单元的保护功能； 2.通讯功能：MODBUS协议； 3.四路DO输出功能(可选) 4.人机界面：LED显示	1. 包含所有M型控制单元的保护功能； 2.人机界面：128×64液晶显示 3.报警记录功能：10次报警记录；	1.包含所有3M型控制单元的保护功能； 2.电压测量及保护； 3.频率测量及保护； 4.功率测量及保护； 5.电能、功率因数、谐波测量； 6.通讯功能：MODBUS协议； 7.DI/DO功能(可选) 8.人机界面：128×64液晶显示

12.1.4 M/H型控制器符号及说明表20

表20 M/H 型控制器符号及说明

序号	符号	说明
1	Ir= tr=	分别表示长延时电流设定值、长延时时间设定值
2	Isd= tsd=	分别表示短延时电流设定值、短延时时间设定值
3	Ig= tg=	分别表示接地电流设定值、接地时间设定值
4	Ii=	表示瞬时电流设定值
5	N=	表示中性极保护参数设定值
6	TM	表示软件模拟脱扣状态
7	TRIP	表示脱扣状态
8	RUN	表示正常运行状态
9	SET	长亮表示可设置状态，闪亮表示可进行数据修改状态
10	LIN	表示数据存储状态
11	Pt-D	表示四段电流保护设置界面
12	rES	表示软件模拟试验脱扣设置界面
13	ALP	表示报警设置或查询界面
14	SYS	表示系统设置界面(可校准电流，设置系统频率)
15	DBS	表示通讯设置界面(H型)
16	DOS	表示DO输出设置界面(H型+DO功能)
17	FAU	表示故障记录查询界面
18	COU	表示操作次数及寿命查询界面
19	HOT	表示热容查询界面
20	DOC	表示DO状态查询界面
21	H	表示热容数据
22	F--	表示故障记录编号
23	A--	表示报警记录编号
24	Lg L1 L2 L3 LN	分别表示接地、A、B、C、N相别
25		四段电流曲线图，全显表示正常，故障脱扣后对应的区段闪烁，故障记录中区段同样闪烁。
26	ALM	报警指示状态

12.1.5 智能控制器操作及显示说明 智能控制器的状态可分为：缺省状态、设置状态、查询状态、脱扣状态。

- ① 缺省状态：缺省状态即为测量状态，故障指示灯都灭，控制器处在无按键操作，显示最大电流。在缺省状态若按“▲”或“▼”键，循环显示L1、L2、L3(LN)、Lg电流值。示例图见图62




图62 L1相电流显示界面

- ② 设置状态：缺省界面按“设置”按键，进入设置状态，在设置状态可查询及修改电流保护参数，可进行软件模拟试验脱扣，可查询及设置过载预警、接地报警阈值及延时时间。设置状态“SET”指示灯长亮或闪亮，闪亮时可按“▲”或“▼”按键对数据进行加或减操作，按“确认”键存储数据。示例见图63、图64、图65




图63 修改长延时时间值




图64 软件模拟短延时脱扣试验




图65 设置接地报警电流值阈值

③ 查询状态：缺省界面按“查询”按键，进入查询状态，在查询状态可查询近10次故障记录、近8次报警记录、断路器操作次数、寿命记录、热容信息。示例见图66、图67、图68、图69




图66 查询第2次故障记录




图67 查询第1次报警记录




图68 查询断路器操作次数及寿命记录





图69 断路器如果故障脱扣后可查询热容

④脱扣状态：除上述可以设置及查询的状态以外，对控制器出现故障脱扣状态举例说明如图70、图71



图70 按“Test”键进行模拟瞬时脱扣状态



71-a 瞬时故障脱扣状态

71-b 接地故障脱扣状态

图71 出现脱扣故障后需按“返回”键清除故障

12.1.6 电流微调操作说明

假设A相实际电流为2000A，控制器显示电流为1978A，则可进行微调操作，将电流微调为2000A；具体操作步骤如下：

- (1) 人工计算需调节百分比： $(2000-1978) \times 100 / 1978 \approx 1.1\%$ ；
- (2) 按如图72所示操作进入SYS菜单后，按确认进入A相电流校准；
- (3) 按确认键后（SET闪烁），进入调节百分比模式；按+/-键将百分比数据调整至1.1%（-5.0%~+5.0%范围可调，步进0.1%）；
- (4) 按确认键后（SET由闪烁变为常亮），返回主界面可观察到电流自动校准至2000A；



图72 电流微调操作

12.1.7 零点校准操作说明

当控制器在无任何负载或信号输入的情况下用于控制器采样零点校准，显示小电流低于300A时，按“确认”键间隔1s后再次按“确认”键，指示灯“LIN”亮起并熄灭，校零操作完成。具体操作步骤如下：



图73 零点校准操作

注：必须在分闸状态下才能零点校准操作。

12.1.8 3M型/3H型控制器缺省界及菜单结构

3M型/3H型控制器提供了4个主题菜单和1个缺省界面：主题菜单分别为测量菜单、参数设定菜单、保护参数设定菜单、历史记录和维护菜单。

注：3M型/3H型控制器说明详见3M型/3H型智能控制器说明书。




图74 3M型/3H型控制器缺省界面

12.2 分励脱扣器

- 除特殊产品必须手动直接分断断路器外，一般应选用；
- 可在10m范围内操纵，使断路器断开

表21 分励脱扣器工作特性

额定控制电源电压 U_s (V)			AC220/230	AC380/400	DC220	DC110	AC110
动作电压(V)			(0.7~1.1) U_s				
分断时间(ms)			≤28				
功耗 (VA/W)	NA1-1000X	脉冲式	500	620	400	500	-
	NA1-2000X ~4000X	脉冲式	880	1800	880	850	850

注：单次通电持续15s产品仍未分闸，须立即断开分励脱扣器电源。



图75 分励脱扣器

12.3 闭合电磁铁

- 除特殊产品必须手动直接闭合断路器外，一般应选用；
- 储能结束后，闭合电磁铁可在10米范围内操作控制使操作机构的储能弹簧力瞬间释放，使断路器闭合

表22 闭合电磁铁特性

额定控制电源电压 U_s (V)			AC220/230	AC380/400	DC220	DC110	AC110
动作电压(V)			(0.85~1.1) U_s				
合闸时间(ms)			≤50				
功耗 (VA/W)	NA1-1000X	脉冲式	500	620	400	500	-
	NA1-2000X ~4000X	脉冲式	880	1800	880	850	850

注：1、确保产品处于储能状态，闭合电磁铁才能进行通电操作；

2、单次通电持续15s产品仍未合闸，须立即断开闭合电磁铁电源。



图76 闭合电磁铁

12.4 欠电压脱扣器(断路器合闸前必须先接通电源)

12.4.1 欠电压脱扣器分瞬时动作和延时动作两种：

表23 欠电压脱扣器延时时间

产品壳架	动作类型	延时时间	准确度
1000	自吸式	1s、3s、5s、7s(不可调)	±15%
2000、2500、 3200、4000/3	助吸式	1s(不可调)	(0~1)s
		3s(不可调)	(0~1.2)s
		5s(不可调)	(0~1.5)s
	自吸式	0.3s~7.5s(可调)	±15%

注：1. 用欠电压延时脱扣器进行电气联锁时，必须选用自吸式欠电压延时脱扣器；

2. $I_{nm}=1000A$ 欠电压延时不需外挂延时控制器，在断电时瞬时动作，没有零电压延时功能；

3. $I_{nm}=2000A\sim4000A$ 自吸式欠电压延时不需外挂延时控制器，在低电压和断电时有延时功能；

4. $I_{nm}=2000A\sim4000A$ 助吸式欠电压延时不需外挂延时控制器，在低电压和断电时有延时功能。



图77 欠电压脱扣器



图78 欠压延时控制器

12.3.2 欠电压脱扣器未被供电时，无论电动或手动都不能将断路器闭合。

表24 欠电压脱扣器特性

额定控制电源电压 Ue (V)	AC127、AC220/230、AC380/400
动作电压 (V)	(0.35~0.7) Ue
可靠合闸电压 (V)	(0.85~1.1) Ue
可靠不能合闸电压 (V)	≤0.35Ue
功耗(Inm=1000A/Inm=2000A~4000A)	20VA/48VA (W)

12.5 电动储能机构(通电时间不能大于5秒/次，通电频率不能大于3次/分钟)具有自动再储能功能，方便双电源切换。

表25 电动储能机构特性

额定控制电源电压 Us	AC380/400V、AC220/230V	DC220V、DC110V
动作电压 (V)	(0.85~1.1) Us	(0.85~1.1) Us
功耗(Inm=1000A)	90W	90W
功耗(Inm=2000A)	85W	85W
功耗(Inm=3200A、4000A)	110W	110W
储能时间	≤5s	≤5s

注：单次通电时间禁止超过7s，以免损坏。

12.6 辅助触头

表26 辅助触头类型

	NA1-1000X		NA1-2000X~4000X	
	配M型/3M型	配H型/3H型	配欠压瞬时或自吸式欠压延时	配助吸式欠压延时
标准型	四组转换	1开1闭1组转换	四组转换	三组转换
特殊型	六组转换(仅用于交流)	/	五组转换、三常开三常闭、四常开四常闭、五常开五常闭 六常开六常闭(仅用于M型/3M型)	四组转换、三常开三常闭、四常开四常闭 五常开五常闭(仅用于M型/3M型)

表27 辅助触点容量

额定电压 (V)	额定发热电流 Ith (A)	额定控制容量
AC230	6	300VA
AC400	6	300VA
DC220(Inm=1000A/Inm=2000A~4000A)	0.5/6	60W

表28 辅助额定工作电流

类别	电压	电流
AC-15 (Inm=1000A/Inm=2000A~4000A)	AC230V	1.3A
	AC400V	0.25A/0.75A
DC-13	DC110V	0.55A
	DC220V	0.27A

12.7 门框及衬垫(固定式和抽屉式)

安装在配电柜室的门上，起到密封作用，防护等级达到IP20。

12.8 相间隔板

安装在接线排相间，用于增加断路器相间绝缘能力。

注：1、固定式与抽屉式产品用相间隔板不同；
2、NA1-1000X与NA1-2000X~4000X产品用相间隔板不同；
3、三极产品用2只相间隔板，四极产品用3只相间隔板。



图79 电动机



图80 辅助触头




图81 门框及衬垫




图82 相间隔板

12.9 "分离"位置锁定装置

抽屉式断路器处于"分离"位置时，可拔出锁杆用挂锁来锁定，断路器无法遥至“试验”或“连接”位置(挂锁用户自备)。

12.10 钥匙锁

12.10.1 可将断路器的分断按钮锁定在按下位置上，此时，断路器不能进行合闸操作。

12.10.2 用户选装后，工厂提供锁和钥匙。

12.10.3 用户单独购买钥匙锁，进行安装时，建议面板用开孔器进行开孔，开孔器直径NA1-2000X~4000X为28mm，NA1-1000X为21mm，开孔器用户自备。

注：用钥匙锁锁住断路器后，断路器手动、电动操作均不能合闸。需拔出钥匙时，必须先按住分闸按钮，逆时针方向旋转钥匙，然后拔出钥匙。




图83 分离锁定装置




图84 钥匙锁

电路图 可能的运行方式




85-a 一锁一钥匙：一台断路器配独立的锁和一把钥匙

电路图 可能的运行方式




85-b 两锁一钥匙：两台断路器配两把相同的锁和一把钥匙

电路图



85-c 三锁二钥匙：三台断路器配三把相同的锁和二把相同的钥匙

电路图



85-d 三锁一钥匙：三台断路器配三把相同的锁和一把钥匙

图85 断路器配钥匙锁时运行方式

12.11 透明防护罩(仅NA1-2000X抽屉式可提供)

安装在柜体小室门的门框上防护等级达到IP54。

12.12 计数器(仅NA1-2000X~4000X型可提供)

计数器累计断路器机械操作次数，用户一目了然，便于维修和检修。

12.13 抽屉式断路器位置信号:安装在抽屉座上，用于指示抽屉式断路器本体在抽屉座中的位置，可以指示的位置有“分离”、“试验”和“连接”。




图86 透明防护罩

12.14 门联锁(仅NA1-2000X~4000X型可提供)

- a.断路器状态门联锁:断路器合闸时，禁止柜门打开，断路器断开时，允许柜门打开；
- b.断路器位置门联锁:断路器在连接和试验位置时，禁止柜门打开，断路器在分离位置时，允许柜门打开。




图87 NA1-2000X~4000X万能式断路器状态门联锁安装尺寸图

12.15 出线护套

安装在接线排上，对称后用尼龙扎带连接，用于增加断路器极间绝缘能力。




图88 出线护套极其安装示意图

12.16 欠电压延时控制器安装外形尺寸见图89




图89 欠电压延时控制器

12.17 外接漏电互感器(E方式)

适用于设备绝缘损坏导致的漏电故障或人体接触外露的导电部位而导致的漏电故障，漏电脱扣值 $I_{\Delta n}$ 直接用安培表示，和断路器的额定电流无关。取信号的方式为零序取样方式，需外加一只矩形互感器；这种取样的精度，灵敏度较高，适用于较小电流的保护。




图90 ZCT1:矩形漏电互感器

注：ZCT1对于NA1-1000X(3P/4P)、NA1-2000X(3P)产品可提供母线穿过方式，不适用于NA1-2000X(4P)、NA1-3200X~4000X产品。

12.17.1 漏电保护相关设定参数

表29 接地保护参数设定

参数名称	整定范围	整定步长
动作电流设定值 $I_{\Delta n}$	(0.5~30.0)A	步长0.1A
延时时间 $T_{\Delta n}(S)$	瞬时, 0.06,0.08,0.17,0.25,0.33,0.42,0.5,0.58,0.67,0.75,0.83	
执行方式	脱扣/关闭	

12.17.2 漏电保护动作特性

表30 漏电保护动作特性

特性	电流倍数($I/I_{\Delta n}$)	约定脱扣时间	延时允许误差
不动作特性	< 0.8	不动作	
动作特性	> 1.0	动作	
动作特性	≥ 1.0	见表31	±10%(固有绝对误差±40ms)

表31 漏电保护动作延时

最大断 开时间(s) 故障电流	整定 时间 (s)	0.06	0.17	0.25	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	瞬时
$I_{\Delta n}$		0.36	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	0.04
$2I_{\Delta n}$		0.18	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5	0.04
$5I_{\Delta n}$		0.072	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	0.04
$10I_{\Delta n}$													

12.17.3 漏电保护检测原理见图91




图91 漏电保护检测原理

12.18 外接地电流互感器(W方式)





图92 外接地电流互感器尺寸



4CT：外加的特殊互感器，CTB-2：地电流互感器模块

图93 地电类型保护原理





图94 CTB-2型地电流互感器模块



12.19 差值型接地保护原理

单相接地保护故障电流在几百安培以上的金属性接地保护，一般用于中性点直接接地系统，控制器分两种不同保护方式：一种为不带外接互感器的矢量和方式，另外一种为带外接互感器的矢量和方式。


a.三相三线制中选用三极断路器不外加互感器，接地故障信号只取三相电流的矢量和，保护特性为定时限。

(见图95-a 3PT方式)


b.三相四线制中选用四极断路器不外加互感器，接地故障信号只取三相电流及N极电流的矢量和，保护特性为定时限保护。(见图95-b 4PT方式)

c.三相四线制中选用三极断路器，外接中性极N电流互感器作接地保护用(1000型接6#和7#接线端子，2000~4000型接25#和26#接线端子)，接地故障信号取三相电流及N极电流的矢量和，保护特性为定时限保护。


(见图95-c (3P+N)T方式)



95-a 3PT方式



95-b 4PT方式



95-c (3P+N)T方式

图95 接地保护方式


注：1. 外接N相电流互感器为本公司特殊配置互感器，引线长默认2m；

2. 3PT方式时，接地保护只能用于平衡负载，对于不平衡负载需将此功能关闭或将设定值设于允许的不平衡电流之上，否则将有可能引起智能控制器动作；

3. 当为(3P+N)T方式时，互感器和断路器的最大距离不超过5m，互感器引线长度超过2m时，在订货时需特殊注明。


12.20 外接N相互感器(3P+N方式)结构尺寸

当控制器为3P+N时的外加中性极互感器，安装外形尺寸见图96



96-a NA1-1000X外接N相电流互感器

96-b NA1-2000X外接N相电流互感器



96-c NA1-3200X、4000X外接N相电流互感器

注：当断路器为上进线时，A侧朝向负载侧；当断路器为下进线时，A侧朝向电源侧；

图96 外接N相电流互感器尺寸

12.21 PSU-1电源模块

PSU-1电源模块可提供功率不小于9.6W的直流24V电源，可输出两组接线端子，输入交流(AC220V、AC400V)或直流(DC110V、AC220V)电源。可用作RU-1继电器模块的电源，产品采用35mm标准导轨安装方式。外形及安装尺寸如图98所示。



图97 PSU-1电源模块




图98 PSU-1电源模块安装结构

12.22 RU-1继电器模块

控制器输出的信号单元一般用于故障报警或指示等，当用于控制断路器分合闸或所带负载容量较大时，需通过RU-1继电器模块转换后再进行控制，RU-1触点容量为：AC250V，10A；DC28V，10A。其外形及安装尺寸与PSU-1电源模块相同。



图99 RU-1继电器模块

CHNT

正泰电器

浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
邮编：325603
电话：0577-62877777
传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线

400-817-7777

欢迎访问：[Http://www.chint.net](http://www.chint.net)

欢迎咨询：E-mail: services@chint.com



“CHNT”、“正泰”系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有
正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷



产品若有技术改进,会编进新版说明书中,不再另行通知。

