



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665868

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
NM5PDS-630F、NM5PDS-630Q；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665868

证书附页：第 1 页 共 2 页

NM5PDS-630F、NM5PDS-630Q;

Uimp: 12kV; Ui: 1000V;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V;

In: 400A、450A、500A、550A、600A、630A;

过电流脱扣器类型：电子式;

额定短路分断能力:

F 型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=50kA; Icu=50kA;

Q 型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=70kA; Icu=70kA;

额定短时耐受电流 Icw(kA/s): Icw=8kA/1s

适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: B 类;

脱扣级别: 5、10A、10、20、30;

极数: 3P; 具有隔离功能;

配用的辅助触头: (CQC22107346397)

1NO+1NC; 2NO+2NC; 3NO+3NC;

Ui: 500V; Ith: 5A;

AC-15, Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13, Ue/Ie: DC110V, DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器:

Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

电动操作机构:

Us: AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,

DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665868

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

N M 5 PD S- □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 企业特征代号

(2) 塑料外壳式断路器

(3) 设计代号

(4) 专供产品

(5) 电子式

(6) 壳架等级电流

(7) 短路分断能力级别代号（见注 1）

注 1：

短路分断能力级别代号：适用型（代号 F），高分断型（代号 Q）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司