



国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2015CCC0307-2059085
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: DZ267LG-32

检测机构: 上海电器设备检测所



产品名称: 剩余电流动作断路器
型 号: DZ267LG-32
数 量: 26 台
收样日期: 2015-07-03
完成日期: 2015-07-17
样品来源: 工厂送样

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司
生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

试验结论: 合 格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ267LG-32

Ue= AC230V;

In= 6A,10A,16A,20A,25A,32A;

瞬时脱扣类型: C 型;

I Δ n=0.03A, AC 型;

极数: 1P+N(带一个保护极, N 极可开闭);

I Δ m=500A; Ics=Icn= 4500A;

签发人:

签名: 魏秋媛

签发日期: 2015.7.21

备注:

变更项目	变更前	变更后
见报告第 2 页附页	见报告第 2 页附页	见报告第 2 页附页
原证书编号	2015010307766425	
原测试报告编号	03601-A-15C0036-S	
原检测单位	苏州电器科学研究院股份有限公司	

