



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697574

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流保护断路器  
NM3LFC-800、NM3LC-800、NM3LFC-W630、NM3LC-W630； 见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 25 日 有效期至：2029 年 09 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307697574

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM3LFC-800、NM3LC-800、NM3LFC-W630、NM3LC-W630;  
Ue: AC380/400/415V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV;  
In: NM3LFC-800、NM3LC-800: 630A、700A、800A (Ir: 0.4In~1.0In 连续可调);  
NM3LFC-W630、NM3LC-W630: 630A (Ir: 0.4In~1.0In 连续可调);  
过电流脱扣器类型: 电子式;  
C 型: Ics=Icu: 36kA; S 型: Ics=Icu: 50kA; Q 型: Ics=Icu: 70kA;  
Icw: 10kA/1s;  
IΔn: 30mA (仅非延时)  
/50mA/100mA/150mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA  
/800mA/1000mA 分档可调;  
漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型;  
IΔm: 20kA; 选择性类别: B 类;  
自动重合闸时间: 20s~60s (30mA 除外); TD 型;  
极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭, 不适用于隔离);

## 型号解释:

N   M   3   L   □ - 800   □  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 剩余电流保护断路器
- (5) 功能代号: FC 表示具有费控功能、C 表示具有自动重合闸功能
- (6) 壳架等级 (A)
- (7) 短路分断能力级别代号: C、S、Q

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307697574

证书附页: 第 2 页 共 2 页

N M 3 L □ - W630 □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 剩余电流保护断路器
- (5) 功能代号: FC 表示具有费控功能、C 表示具有自动重合闸功能
- (6) 额定电流 (A)
- (7) 短路分断能力级别代号: C、S、Q

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司