



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665988

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流保护断路器

NM2LC-800; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 800A(315A、350A、400A、500A、630A、700A、800A 分级可调); 过电流脱扣器型式: 电子式; Ics: 35kA(M 型), 50kA(H 型); Icu: 35kA(M 型), 65kA(H 型); Icw: 10kA/1s; IΔn: 1000mA(非延时型);

30mA/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/ 800mA/1000mA 可调, 延时型: 50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/ 800mA/1000mA 可调)/AC 型; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型; IΔm: 25%Icu; 选择性类别: B 类; 自动重合闸时间: 20s~60s ; TD ; pole: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用); 30mA 档不具备重合闸功能

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 06 月 03 日 有效期至: 2029 年 07 月 28 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 07 月 29 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

