



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0304-2933557
(任务编号)

产品名称: 接触器式继电器

型 号: JZC1-04、13、22、31、40、44、53、62、71、
80; JZC1-04/Z、13/Z、22/Z、31/Z、40/Z、44/Z、
53/Z、62/Z、71/Z、80/Z

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 接触器式继电器 型 号: JZC1-22、JZC1-44、JZC1-44/Z 商 标: / 数 量: 8 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-08-06 完成日期: 2018-08-16	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰接触器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇蟾东工业区车站路 1028 号
试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: JZC1-04、13、22、31、40、44、53、62、71、80; JZC1-04/Z、13/Z、22/Z、31/Z、40/Z、44/Z、53/Z、62/Z、71/Z、80/Z; Uimp:6kV; Ui: 660V; Ue/Ie: AC220V/10A、AC380V/5A、AC660V/3A; Ith=10A; 使用类别: AC-15; 控制线圈电压:Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC127V,AC220V,AC380V,DC24V,DC48V,DC110V,DC220V	
主检: 高吉祥 日期: 2018-08-16	 福建省产品质量检验研究院 2018 年 8 月 24 日
审核: 何仁厚 日期: 2018-08-24	
签发: 日期: 2018-08-24	
备注: 1.变更情况: 详见附页; 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-15DQ710(A2014CCC0304-1900553)、02501-15DQ709(A2014CCC0304-1900554); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2003010304028929、2003010304028949, 合并后保留 2003010304028929; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	

试验项目汇总表

[illegible]