



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302685062

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NH1-3200: Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ith: 3200A; Ue: AC400V, AC690V; Ie: 2000A, 2500A, 2900A, 3200A; Icw: 80kA/1s; Icm(峰值): 176kA; 使用类别: AC-21A; 极数: 3P, 4P; 外壳防护等级: IP20(仅正面); 配用的辅助触头: 型号: AX-12; 常开常闭的情况和数量: 6NO6NC; 4NO4NC; Ith: 6A; AC-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月30日 有效期至: 2029年08月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

