



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302675095

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机床电气制造有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离器

型号:NRZ28-20,NRZ28-20X;额定冲击耐受电压 U_{imp} :8kV;额定绝缘电压 U_i :1000V;
额定发热电流 I_{th} :20A;额定工作电压 U_e :DC1000V;额定工作电流 I_e :20A;额定限制短路电流(I_q):20kA;使用类别:DC-20B,DC-PV0;外壳防护等级:IP20;极数:1P外形、2P外形;直流接线图见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年08月13日 有效期至:2029年08月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书


证书编号：2024010302675095

证书附页：第 1 页 共 1 页

1P 外形直流接线图（无极性）：



2P 外形直流接线图（无极性）：



型号解释：

N RZ 28 - 20 □

“X”表示熔断器式隔离器带指示灯代号
不带“X”表示熔断器式隔离器不带指示灯
熔断器额定电流(A)
设计序号
直流熔断器
企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司