



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:


申请编号: A2024CCC0308-4436390  
(任务编号)

产品名称: 直流熔断体

型 号: NRZ36-2

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 直流熔断体 型 号: NRZ36-2 商 标: / 样品数量: 14 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2024-05-13 完成日期: 2024-05-29	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NRZ36-2 Un:DC1200V,DC750V,DC700V,DC600V,DC500V,DC460V,DC440V,DC250V,DC220V; In: 250A,300A,315A,355A,400A; 额定分断能力: 50kA; 分断范围和使用类别: aR.	
主检: 方 刚 签字:  日期: 2024-06-21	 (检测机构名称、盖章) 2024 年 06 月 21 日
审核: 陆维导 签字:  日期: 2024-06-21	
签发: 陈 源 签名:  日期: 2024-06-21	
备注: 1.变更情况: 见附表 1; 2.原 3C 认可报告编号: 03601-A-17C0281-S; 3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 3C 证书编号: 2024010308626769; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

