

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2009010305319916

发证日期: 2021 年 01 月 29 日

有效期至: 2031 年 01 月 29 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关
NH40-315、NH40-400、NH40-630 Ue: AC400V; Ie: 315A、400A、630A; Ui: 1000V; Uimp: 8kV(主回路)、2.5kV(控制回路); Ith: 400A、630A; Icm(峰值): 25.2kA; Icw: 12.6kA/1s; 使用类别: AC-33iB; 电器级别: PC 级; TSE 型式: ATSE; 极数: 3P, 4P

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人: 主任:

陆柏

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2009010305319916

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

$\frac{N}{(1)}$ $\frac{H}{(2)}$ $\frac{40}{(3)}$ - $\frac{\square}{(4)}$ / $\frac{\square}{(5)}$ $\frac{SZ}{(6)}$ $\frac{\square}{(7)}$ $\frac{\square}{(8)}$ $\frac{\square}{(9)}$ $\frac{\square}{(10)}$

(1) 企业代号

(2) 开关

(3) 设计序号

(4) 额定工作电流(A): 315、400、630

(5) 极数: 3-三极, 4-四极

(6) 双电源自动转换

(7) 无字符表示普通型, 自投自复;

I: 主电源-备用电源, 自投不自复、互为备用、缺相保护和过电压保护、欠电压保护、消防功能;

II: 主电源-备用电源, 自投自复、缺相保护和过电压保护、欠电压保护、消防功能;

III: 主电源-油机, 自投自复、缺相保护和过电压保护、欠电压保护、消防功能

(8) 无字符, 表示无消防功能, X: 有消防功能 (针对普通型);

(9) 无字符表示一体式, F: 表示分体式

(10) 无字符表示不带液晶显示, Y: 表示带液晶显示

附件



中国质量认证中心