

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2023980304000129


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 切换电容器接触器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.4-2020  
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:


自我声明时间: 2023-09-25  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980304000129

产品系列、型号、规格:

NXCC-63\*\*(\*\*=辅助触头种类和数量)Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V; Ith: 63A; AC-6b: Ue/Ie: AC220V/230V/52.5A, AC380V/400V/52.5A, AC660V/690V/52.5A; Qe: AC220V/230V/20kvar, AC380V/400V/34.5kvar, AC660V/690V/60kvar; Us: AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC200V, AC208V, AC220V, AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC500V, AC525V, AC600V, AC660V; 50Hz, 50/60Hz, 60Hz; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP10 配用辅助触头: (本体) 2NO1NC, 1NO2NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5ADC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:


自我声明时间:

2023-09-25

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。