

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107345270

发证日期: 2023 年 06 月 30 日

有效期至: 2032 年 06 月 05 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
NB5LE-63/B、NB5PLE-63/B、NB5HLE-63/B、NB5JLE-63/B、NB5GLE-63/B、NB5NELE-63/B ; NB5LE-63H/B、NB5PLE-63H/B、NB5HLE-63H/B、NB5JLE-63H/B、NB5GLE-63H/B、NB5NELE-63H/B ; 具体参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008;GB/T 22794-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 06 月 06 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107345270

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NB5LE-63/B、NB5PLE-63/B、NB5HLE-63/B、NB5JLE-63/B、NB5GLE-63/B、
NB5NELE-63/B ;
NB5LE-63H/B、NB5PLE-63H/B、NB5HLE-63H/B、NB5JLE-63H/B、NB5GLE-63H/B、
NB5NELE-63H/B;
Uimp:4kV ; Ui:500V;
Ue:AC230V/240V (1P+N、2P)、AC400V/415V (3P+N、4P) , 50Hz;
In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;
瞬时脱扣类型: C、D 型;I Δ n: 0.03A、0.1A、0.3A;
额定短路能力(Icn): NB5LE-63/B、NB5PLE-63/B、NB5HLE-63/B、NB5JLE-63/B、
NB5GLE-63/B、NB5NELE-63/B: 6kA ; NB5LE-63H/B、NB5PLE-63H/B、NB5HLE-63H/B、
NB5JLE-63H/B、NB5GLE-63H/B、NB5NELE-63H/B: 10kA
运行短路能力(Ics): NB5LE-63/B、NB5PLE-63/B、NB5HLE-63/B、NB5JLE-63/B、
NB5GLE-63/B、NB5NELE-63/B: 6kA ; NB5LE-63H/B、NB5PLE-63H/B、NB5HLE-63H/B、
NB5JLE-63H/B、NB5GLE-63H/B、NB5NELE-63H/B: 7.5kA
额定剩余接通和分断能力 I Δ m:3000A;剩余动作类型: B 型,一般型,电子式;
极数: 1P+N (带一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、2P (适用于隔离用)、3P+N
(带三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、4P (适用于隔离用)



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107345270

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

3.3 型号的解释:

N B 5 □ LE - 63 □ / B
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业特征代号
- (2) 类别代号: 小型断路器
- (3) 设计序号
- (4) 专供代号: 空: 常规产品, P: Power 系列, H: H 系列,
J: J 系列, G: G 系列, NE: NE 系列
- (5) 功能代号: 电子式剩余电流动作保护
- (6) 壳架等级额定电流
- (7) 派生代号: 分断能力, 省略: 6000A, H: 10000A
- (8) 辅助代号: B: B 型漏电



中国质量认证中心