



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307725307

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、型号、规格**

电能表外置漏电断路器

NBPLe-125NZS、NBPLe-125KZS;  $U_i$ : 500V;  $U_{imp}$ : 6kV;  $U_e$ : AC400V(3P+N、4P); 适用频率: 50Hz;  $I_n$ : 63A、80A、100A、125A; 瞬时脱扣类型: C型;  $I_{\Delta n}$ : 30mA、50mA、75mA、100mA/AC型; 电子式;  $I_{\Delta m}$ : 2000A;  $I_{cn}=I_{cs}$ : 6000A; 极数: 3P+N(带三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用)、4P(带四个保护极, 具有隔离功能); 控制方式: 远程半自动和远程全自动控制方式; 控制电平: AC220V

**产品标准和技术要求**

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年11月15日 有效期至: 2029年11月14日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

