



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-902096




(任务编号)

产品名称: 开关

型 号: YBLX-44/20

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 开关 型 号: YBLX-44/20 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样  收样日期: 2021-12-08 完成日期: 2021-12-14	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: YBLX-44/20 额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV 额定绝缘电压(Ui): 415V 约定发热电流(Ith): 20A 额定工作电压(Ue): AC380V 额定工作电流(Ie): 20A 额定限制短路电流(Iq): 3kA 使用类别: AC-23B 极数: 2P 50Hz/60Hz 外壳防护等级: IP52	
主检:  日期: 2021.12.15	(检测机构名称、盖章) 2021 年 12 月 15 日
审核:  日期: 2021.12.15	
签发:  日期: 2021.12.15	
备注: 变更项见本报告第 2 页附页	

