

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2022980307003930


浙江正泰电器股份有限公司(生产者)确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008; 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 剩余电流动作断路器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.2-2008  
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-04-12  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307003930

产品系列、型号、规格:

NXBLE-40T、NXBLE-63T;  $U_i$ : 690V;  $U_{imp}$ : 4kV;  $U_e$ : AC230V (1P+N、2P), AC400V (3P、3P+N、4P);  $I_n$ : NXBLE-40T (6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A), NXBLE-63T (50A、63A); 瞬时脱扣类型: C型, D型;  $I_{\Delta n}$ : 0.03A, AC型; 电子式;  $I_{\Delta m}$ : 630A;  $I_{cn}=I_{cs}=4500A$  (C型50A~63A, D型),  $I_{cn}=I_{cs}=6000A$  (C型6A~40A); 极数: 1P+N、3P+N (N极常通, 不适用于隔离), 2P、3P、4P (适用于隔离)

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-04-12  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。