

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307894904

发证日期: 2021 年 06 月 03 日

有效期至: 2031 年 06 月 03 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
NXA40H、NXA40H/4、NXA40H/NE、NXA40H/4NE、NXAF40H、NXAF40H/4、NXA40HU、NXA40HU/4、NXA40HU/NE、NXA40HU/4NE ; 详情见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人 签发

陆楠 陆楠



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307894904

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号: NXA40H、NXA40H/4、NXA40H/NE、NXA40H/4NE、NXAF40H、
NXAF40H/4、NXA40HU、

NXA40HU/4、NXA40HU/NE、NXA40HU/4NE

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui):

NXA40H、NXA40H/4、NXA40H/NE、NXA40H/4NE、NXAF40H、
NXAF40H/4:1000V;

NXA40HU、NXA40HU/4、NXA40HU/NE、NXA40HU/4NE:1250V

额定工作电压(Ue): NXA40H、NXA40H/4、NXA40H/NE、NXA40H/4NE、

NXAF40H、NXAF40H/4:AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V ;

NXA40HU、NXA40HU/4、NXA40HU/NE、NXA40HU/4NE:AC800V、
AC1000V/AC1150V

额定电流(In): 3200A、3600A、4000A;

过电流脱扣器类型:电子式;



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307894904

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXA40H、NXA40H/4、NXA40H/NE、NXA40H/4NE、NXAF40H、
NXAF40H/4:Ics=100kA(AC380V/400V/415V),
75kA(AC440V/AC525V/AC690V); Icu=100kA(AC380V/AC400V/AC415V),
75kA(AC440V/AC525V/AC690V); Icw=85kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V),
75kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);

NXA40HU、NXA40HU/4、NXA40HU/NE、NXA40HU/4NE:

Icu=50kA , Ics=50kA , Icw=50kA /1s(AC800V)

Icu=50kA , Ics=50kA , Icw=50kA/1s(AC1000V/AC1150V) ;

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

辅助触头(本体): 4NO4NC,6NO6NC;

Ui: 415V;

Ith: 6A;

Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;

DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A

型号解释:



中国质量认证中心



产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307894904

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:



中国质量认证中心

