

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980305000705



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称: 自动转换开关  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.11-2016  
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000705

产品系列、型号、规格:

NH40-2000/□SZ□□□□、NH40-2500/□SZ□□□□、NH40-3150/□SZ□□□□; Uimp:12kV(主体), 2.5kV(控制器); Ui:1000V(主体), 400V(控制器); Ith=Ie:2000A、2500A、3150A; Ue:AC400V; 使用类别:AC-33iB; Icm(峰值):105kA, Icw:50kA/60ms; 电器级别:PC级; 转换方式:ATSE; 3P, 4P. 型号解释详见附件

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000705

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解釋:



无字符表示不带液晶显示, Y: 表示带液晶显示  
无字符表示一体式, F: 表示分体式(仅带液晶显示)  
无字符, 表示无消防功能, X: 有消防功能(针对普通型)

无字符表示普通型, 自投自复, A 表示普通型, 自投不自复  
I: 主电源-备用电源, 自投不自复、互为备用、缺相保护和过电压保护、欠电压保护, 消防功能  
II: 主电源-备用电源, 自投自复、缺相保护和过电压保护、欠电压保护, 消防功能  
III: 主电源-油机, 自投自复、缺相保护和过电压保护、欠电压保护, 消防功能

双电源自动转换  
极数: 3-三极, 4-四极  
额定工作电流(A): 2000、2500、3150  
设计序号  
开关  
企业代号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。