

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107324525

发证日期: 2022 年 12 月 27 日

有效期至: 2031 年 12 月 23 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关电器
NH42B □-125/4SZ □、NH42B □-160/4SZ ; Uimp : 8kV(主体) ; Uimp : 2.5kV(控制器) ;
Ui : 800V ; Ith : 160A ; Ue : AC400V ; Ie : 125A、160A ; 使用类别 : AC-33iB ; Icw : 10kA/30ms ;
Icm(峰值) : 10kA ; 使用类别 : AC-33iB ; 电器级别 : PC 级 ; TSE 型式 : ATSE ; 极数 : 4P ;
型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 12 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号 CQC21107324525

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：

<u>N</u>	<u>H</u>	<u>42</u>	<u>B</u>	<u>□</u>	-	<u>□</u>	/	<u>□</u>	<u>SZ</u>	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)

- (1) 企业代号
- (2) 开关
- (3) 设计序号
- (4) 表示第二代
- (5) “F” 表示青峰系列代号，无表示常规产品
- (6) 额定工作电流 (A): 125、160
- (7) 极数: 4 表示四极
- (8) 双电源自动转换
- (9) 无字符，表示指示灯内接，J: 表示指示灯外接



中国质量认证中心