



2014001380A



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0304-2707069  
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NCK3-25/1,NCK3-32/1,NCK3-40/1,  
NCK3-25/101,NCK3-32/101,NCK3-40/101,  
NCK3-25/2,NCK3-32/2,NCK3-40/2

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器  型号: 见上报参数  商 标: /  样品数量: 5 台  样品来源: 工厂送样  收样日期: 2017-10-18  完成日期: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号						
试验结论: 依据 GB/T 17885-2016 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  NCK3-25/1,NCK3-32/1,NCK3-40/1,NCK3-25/101,NCK3-32/101, NCK3-40/101,NCK3-25/2,NCK3-32/2,NCK3-40/2 Ui: 630V;Uimp:6kV; NCK3-25/1~40/1,NCK3-25/101~40/101:AC230(220)V NCK3-25/2~40/2:AC230(220)V/400(380)V Ie:25A,32A,40A;Ith:32A,40A,50A 使用类别: AC-7a;极数:1P,2P; Us: AC (50/60Hz): 24V,36V,48V,110V,120V,220V,230V,240V。 NCK3-25/101,NCK3-32/101,NCK3-40/101 配用的辅助触头 (本体): INC Ui: 630V;Uimp:6kV; Ith:10A AC-15: Ue/Ie:380V/0.8A,220V/1.4A DC-13: Ue/Ie:220V/0.14A,110V/0.27A							
主检: 王 炜 签名:  日期: 2017-11-07	 (检测机构名称、盖章) 2017年11月07日						
审核: 姚惠芳 签名:  日期: 2017-11-07							
签发: 许建林 签名:  日期: 2017-11-07							
备 注:							
1. 变更情况:							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">序号和名称</th> <th style="width: 33%;">变更前</th> <th style="width: 33%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.标准变更</td> <td>GB17885-2009</td> <td>GB/T 17885-2016</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1.标准变更	GB17885-2009	GB/T 17885-2016
序号和名称	变更前	变更后					
1.标准变更	GB17885-2009	GB/T 17885-2016					
2.原 3C 认可报告编号: C-009-A2011CCC0304-1227600; 3.出具试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所; 4.原 3C 证书编号: 2002010304005980; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							

## 试验项目汇总表

[illegible]