



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640482

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJ20-630; Uimp: 8kV; Ui: AC690V; Ith: 630A; Ue: AC-1: AC220V/380V, Ie: 630A;
Ue: AC-3: AC220/380V, Ie: 630A; Ue: AC-4: AC220/380V, Ie: 630A; Us:
AC127V, AC220V, AC380V, 50Hz, 50/60Hz; AC/DC 220V; 3P; 配用的辅助触头(本体): 4NO2NC;
Ith: 10A; Ue/Ie: AC-15: AC380V/1.3A; DC-13: DC220V/0.27A : 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月11日 有效期至: 2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640482

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

CJ 20-630 □



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司