



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2022CQC107502-925945
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NH5-125、NH5H-125、NH5P-125、
NH5J-125、NH5G-125、NH5NE-125

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 隔离开关 型 号: NH5-125,NH5H-125, NH5P-125,NH5J-125,NH5G-125, NH5NE-125 商 标: / 样品数量: 10 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-03-01 完成日期: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰 路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰 路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正 泰路 1 号						
试验结论:依据 GB/T14048.3-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NH5-125,NH5H-125,NH5P-125,NH5J-125,NH5G-125,NH5NE-125 Uimp:6kV;Ui:500V;Ith:125A(Ie: 80A,100A,125A),63A (Ie: 20A,32A,40A,63A); Ue:AC230V/240V(1P),AC400V/415V(2P,3P,4P); Ie: 20A,32A,40A,63A,80A,100A,125A; Icw:12Ie/1s;Icm:20Ie; 选择性类别: AC-22A,AC-21B; 极数:1P,2P,3P,4P; 外壳防护等级:IP20(接线端子除外).							
主检: 朱文华 签名:  日期: 2022-03-04 审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2022-03-04 签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-04	 (检测机构名称 盖章) 2022年3月4日						
备注: 1.变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 30%;">变更前</th> <th style="width: 40%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.增加产品型号</td> <td>NH5-125</td> <td>NH5-125,NH5H-125,NH5P-125, NH5J-125,NH5G-125,NH5NE-125</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1.增加产品型号	NH5-125	NH5-125,NH5H-125,NH5P-125, NH5J-125,NH5G-125,NH5NE-125
序号和名称	变更前	变更后					
1.增加产品型号	NH5-125	NH5-125,NH5H-125,NH5P-125, NH5J-125,NH5G-125,NH5NE-125					
2.原报告编号: 03601-A-21B1460-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号: CQC22107330324; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							

[illegible]