



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626755

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NXMN-250C、E、S、F、H、R；NXMNH-250C、E、S、F、H、R；NXMNP-250C、E、S、F、H、R；NXMNF-250C、E、S、F、H、R；NXMNS-250C、E、S、F、H、R；NXMNSH-250C、E、S、F、H、R；NXMNSP-250C、E、S、F、H、R；NXMNSF-250C、E、S、F、H、R；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年12月04日 有效期至：2029年05月07日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年05月08日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626755

证书附页：第 1 页 共 2 页

NXMN-250C、E、S、F、H、R; NXMNH-250C、E、S、F、H、R;
NXMNP-250C、E、S、F、H、R; NXMNF-250C、E、S、F、H、R;
NXMNS-250C、E、S、F、H、R; NXMNSH-250C、E、S、F、H、R;
NXMNSP-250C、E、S、F、H、R; NXMNSF-250C、E、S、F、H、R;
Uimp:8kV;Ui:1000V
Uc:AC200V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,AC660V/AC690V;
热磁式、电磁式:
In:100A,110A,125A,140A,150A,160A,170A,175A,180A,200A,225A,240A,250A;
电子式:
In:125A,140A,150A,160A,170A,175A,180A,200A,225A,240A,250A;
过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式、电子式;额定短路分断能力:
C 型:
(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V);
Ics=20kA/13kA,Icu=30kA/25kA;
E 型:
(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)
(AC660V/AC690V);
Ics=30kA/20kA/5kA,Icu=40kA/20kA/8kA;
S 型:
(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)
(AC660V/AC690V);
Ics=30kA/20kA/5kA,Icu=50kA/36kA/8kA;
F 型:
(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)
(AC660V/AC690V);
Ics=50kA/36kA/5kA,Icu=50kA/36kA/10kA;
H 型:
(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)
(AC660V/AC690V)
Ics=50kA/36kA/5kA,Icu=75kA/50kA/10kA;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626755

证书附页: 第 2 页 共 2 页

R 型:

(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)
(AC660V/AC690V)

Ics=50kA/50kA/5kA,Icu=75kA/70kA/10kA;

适用频率:50Hz/60Hz;选择性类别:A 类;

脱扣级别: 热磁式: 10、20; 电子式: 5、10A、10、20、30;

极数:1P+N(1 个保护极,N 极不可开闭,仅 C、E、S 型),2P (仅 C、E、S 型),
3P,3P+N (3 个保护极,N 极不可开闭),4P;

具有隔离功能 (1P+N、3P+N 除外);

配用的辅助触头: (CQC22107346397)

1NO+1NC;2NO+2NC

Ui:500V;Ith:5A;

AC-15,Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13,Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

电动操作机构 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

预 付 费 分 励 脱 扣 器

AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司