



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2022CQC107502-986386

(任务编号)

产品名称: 辅助触头

型 号: AX-3C/11, AX-3C/11B, NCF1-11C,
NCF1-11C/B

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 辅助触头 型 号: AX-3C/11,AX-3C/11B,NCF1-11C, NCF1-11C/B 商 标: CHNT 正泰 样品数量: 30 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-09-01 完成日期: 2022-09-29		委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号	
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: AX-3C/11,AX-3C/11B,NCF1-11C,NCF1-11C/B Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A; AC-15: Ue/le: AC220V/230V/2.7A;AC380V/400V/1.5A; DC-13: Ue/le: DC220V/0.3A; 外壳防护等级: IP20 (仅适用于正前侧)			
主检:  日期: 2022.09.30		 (检测机构名称、盖章) 2022 年 09 月 30 日	
审核:  日期: 2022.09.30			
签发:  日期: 2022.09.30			
备注:			
变更项目	变更前	变更后	
变更内容	见附页1	见附页1	
原证书编号	CQC2015010305819787		
原测试报告编号	02401-1911902645-S		
原检测单位	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)		

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
I/1	温升试验 (AX-3C/11B)	8.3.3.3	合 格
2	介电性能试验	8.3.3.4	
3	接线端子的机械性能试验	8.2.4	
I/4	温升试验 (NCF1-11C)	8.3.3.3	合 格
5	介电性能试验	8.3.3.4	
6	接线端子的机械性能试验	8.2.4	
II/7	正常条件下接通与分断能力试验 (AC-15) (AX-3C/11B AC-15:Ue:220V/230V, Ie:2.7A)	8.3.3.5.3	合 格
II/8	正常条件下接通与分断能力试验 (AC-15) (AX-3C/11B AC-15: Ue:380V/400V, Ie:1.5A)	8.3.3.5.3	合 格
II/9	正常条件下接通与分断能力试验 (DC-13) (AX-3C/11B DC-13:Ue:220V, Ie:0.3A)	8.3.3.5.3	合 格
II/10	正常条件下接通与分断能力试验 (AC-15) (NCF1-11C AC-15:Ue:220V/230V, Ie:2.7A)	8.3.3.5.3	合 格
II/11	正常条件下接通与分断能力试验 (AC-15) (NCF1-11C AC-15: Ue:380V/400V, Ie:1.5A)	8.3.3.5.3	合 格
II/12	正常条件下接通与分断能力试验 (DC-13) (NCF1-11C DC-13:Ue:220V, Ie:0.3A)	8.3.3.5.3	合 格
III/13	非正常条件下接通与分断能力试验 (AC-15) (AX-3C/11B AC-15:Ue:220V/230V, Ie:2.7A)	8.3.3.5.4	合 格
III/14	非正常条件下接通与分断能力试验 (AC-15) (AX-3C/11B AC-15: Ue:380V/400V, Ie:1.5A)	8.3.3.5.4	合 格
III/15	非正常条件下接通与分断能力试验 (AC-15) (NCF1-11C AC-15:Ue:220V/230V, Ie:2.7A)	8.3.3.5.4	合 格
III/16	非正常条件下接通与分断能力试验 (AC-15) (NCF1-11C AC-15: Ue:380V/400V, Ie:1.5A)	8.3.3.5.4	合 格
IV/17	限制短路电流性能 (AX-3C/11B)	8.3.4	合 格
IV/18	限制短路电流性能 (NCF1-11C)	8.3.4	合 格
V/19	外壳防护等级 (AX-3C/11B)	IEC60947-1: 2007+A2: 2014 附录 C	合 格
V/20	外壳防护等级 (NCF1-11C)	IEC60947-1: 2007+A2: 2014 附录 C	合 格

