



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2018CCC0302-3059890
(任务编号)

产品名称: 隔离开关熔断器组

型 号: NHR40-20、NHR40-32、NHR40-63

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



产品名称: 隔离开关熔断器组 型号: NHR40-20、 NHR40-32、 NHR40-63 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 4 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2019-01-15 完成日期: 2019-03-12	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限 公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白 象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐 盘工业区		
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NHR40-20、NHR40-32、NHR40-63; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ith: 20A, 32A, 63A ; Ue: AC400V/AC690V; Ie: 20A, 32A, 63A; Iq: 100kA (400V)/50kA(690V); AC-23B; 2P, 3P, 4P			
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2019-03-12	 国家低压电器产品质量 监督检验中心(浙江) 2019 年 03 月 13 日		
审核: 林 杰 签名:  日期: 2019-03-13			
签发: 许启进 签名:  日期: 2019-03-13			
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图		
	变更信息	变更前	变更后
	国家标准变更	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
	生产企业地址变更	浙江省乐清市乐成镇盐盘工 业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工 业区
	额定绝缘电压变更 (产品结构未变更)	800V	1000V
	污染等级变更	/	3
	底座(壳体)变更 (对产品透明盖进行 补充说明)	/	元件/材料名称: 透明盖/聚碳酸酯 型号规格/牌号: PC 供应商(生产厂): 乐清立强塑胶有限公司 乐清市宏太电气有限公司
	原 3C 证书编号	2010010302427846	
	已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
	原证书检测机构/报告 编号	福建省中心检验所	C-027-10DQ087
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效。			

试验项目汇总表

序号	试 验 项 目	依据标准条款	试验结果
I /1	温升	8.3.3.1	见 C-027-10DQ087
2	介电性能（NHR40-63/4 63A）	8.3.3.2	P
3	接通和分断能力	8.3.3.3	
4	验证介电性能	8.3.3.4	
5	泄漏电流	8.3.3.5	
6	验证温升	8.3.3.6	
7	操动器机构的强度	8.3.3.7	见 C-027-10DQ087
8	介电性能（NHR40-63/2 63A）	8.3.3.2	P
9	接通和分断能力	8.3.3.3	
10	验证介电性能	8.3.3.4	
11	泄漏电流	8.3.3.5	
II/12	操作性能	8.3.4.1	见 C-027-10DQ087
13	验证介电性能	8.3.4.2	
14	泄漏电流	8.3.4.3	
15	验证温升	8.3.4.4	
IV/16	熔断器保护的短路耐受能力	8.3.6.2.1a)	见 C-027-10DQ087
17	熔断器保护的短路接通能力	8.3.6.2.1b)	
18	验证介电性能	8.3.6.3	
19	泄漏电流	8.3.6.4	
20	验证温升	8.3.6.5	
V/21	过载试验	8.3.7.1	见 C-027-10DQ087
22	验证介电性能	8.3.7.2	
23	泄漏电流	8.3.7.3	
24	验证温升	8.3.7.4	
F/25	端子的机械和电气性能	GB/T 14048.1-2012 8.2.4	见 C-027-10DQ087
26	耐湿性能	GB/T 14048.1-2012 附录 K	
27	电气间隙和爬电距离（NHR40-63/4 63A）	GB/T 14048.1-2012 7.1.4	P
28	标志	5.2	

[illegible]