



# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐其他:

申请编号: 20210705000146





产品名称: 万能式断路器

型 号: DW15-2500

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: 20210705000146 样品名称: 万能式断路器 型 号: DW15-2500 数 量: 1 台 商 标: / 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-08-27 完成日期: 2021-08-31	委 托 人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生 产 者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生 产 企 业: 温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DW15-2500; Uimp: 8kV; Ui: 400/1140V; Ue: AC380V/AC1140V; In: 1600A, 2000A, 2500A; Ue: AC380V, Icu=60kA, Ics=40kA; Ue: AC1140V, Icu=25 kA, Ics=20 kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 选择性类别: A; 极数: 3P; 产品不适用于隔离;	
主检: 赵 亮 签名:  日期: 2021-09-03	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2021-09-03	
签发: 姚 波 签名:  日期: 2021-09-03	
备注: 本报告为变更报告, 具体变更情况和原认证情况详见附页	

## 检验项目汇总表

[illegible]