



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2023CQC107502-1038106
(任务编号)

产品名称： 交流接触器

型 号： NXC-06, NXCF-06, NXC-06/N, NXCF-06/N,
NXC-09, NXCF-09, NXC-09/N, NXCF-09/N,
NXC-12, NXCF-12, NXC-12/N, NXCF-12/N,
NXC-16, NXCF-16, NXC-16/N, NXCF-16/N,
NXC-18, NXCF-18, NXC-18/N, NXCF-18/N,
NXC-22, NXCF-22, NXC-22/N, NXCF-22/N

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



| | |
|--|---|
| 样品名称: 交流接触器 型 号: NXC-06,NXCF-06,NXC-06/N, NXCF-06/N,NXC-09,NXCF-09, NXC-09/N,NXCF-09/N, NXC-12,NXCF-12,NXC-12/N, NXCF-12/N,NXC-16,NXCF-16, NXC-16/N,NXCF-16/N, NXC-18,NXCF-18,NXC-18/N, NXCF-18/N,NXC-22,NXCF-22, NXC-22/N,NXCF-22/N 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-01-09 完成日期: 2023-02-06 | 委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号 |
|--|---|

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见附页 1

| | | |
|--|--|------|
| 主检:  日期: 2023.02.14 |  | |
| 审核:  日期: 2023.02.14 | | |
| 签发:  日期: 2023.02.14 | | |
| 备注: | | |
| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 变更内容 | 见附页2 | 见附页2 |
| 原证书编号 | CQC2015010304824986 | |
| 原测试报告编号 | 00901-V2021CQC107502-886948 | |
| 原检测单位 | 上海电器设备检测所有限公司 | |

附页 1:

NXC-06,NXCF-06,NXC-06/N,NXCF-06/N,NXC-09,NXCF-09,NXC-09/N,NXCF-09/N,
NXC-12,NXCF-12,NXC-12/N,NXCF-12/N,NXC-16,NXCF-16,NXC-16/N,NXCF-16/N,
NXC-18,NXCF-18,NXC-18/N,NXCF-18/N,NXC-22,NXCF-22,NXC-22/N,NXCF-22/N
Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:NXC-06,NXCF-06,NXC-06/N,NXCF-06/N,NXC-09,NXCF-09,NXC-09/N,NXCF-09/N:20A;

Ith:NXC-12,NXCF-12,NXC-12/N,NXCF-12/N,NXC-16,NXCF-16,NXC-16/N,NXCF-16/N:25A;

Ith:NXC-18,NXCF-18,NXC-18/N,NXCF-18/N,NXC-22,NXCF-22,NXC-22/N,NXCF-22/N:32A;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NXC-06,NXCF-06,NXC-06/N,NXCF-06/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/6A, AC380V/400V/6A, AC660V/690V/3.8A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/6A, AC380V/400V/6A, AC660V/690V/3.8A;

NXC-09,NXCF-09,NXC-09/N,NXCF-09/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/9A, AC380V/400V/9A, AC660V/690V/6.6A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/9A, AC380V/400V/9A, AC660V/690V/6.6A;

NXC-12,NXCF-12,NXC-12/N,NXCF-12/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/25A, AC380V/400V/25A, AC660V/690V/25A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/12A, AC380V/400V/12A, AC660V/690V/8.9A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/12A, AC380V/400V/12A, AC660V/690V/8.9A;

NXC-16,NXCF-16,NXC-16/N,NXCF-16/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/25A, AC380V/400V/25A, AC660V/690V/25A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/16A, AC380V/400V/16A, AC660V/690V/8.9A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/16A, AC380V/400V/12A, AC660V/690V/8.9A;

NXC-18,NXCF-18,NXC-18/N,NXCF-18/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/32A, AC380V/400V/32A, AC660V/690V/32A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/18A, AC380V/400V/18A, AC660V/690V/12A;

AC-4: Ue/Ie: A AC220V/230V/18A, AC380V/400V/18A, AC660V/690V/12A;

NXC-22,NXCF-22,NXC-22/N,NXCF-22/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/32A, AC380V/400V/32A, AC660V/690V/32A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/22A, AC380V/400V/22A, AC660V/690V/14A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/22A, AC380V/400V/18A, AC660V/690V/12A;

Us: AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC220V,AC230V,AC240V,
AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC525V,AC600V,AC660V,50
Hz,50/60Hz,60Hz;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP20 (仅适用于正前侧);

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A

