



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684025

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
NM8NDC-800WS;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月29日 有效期至：2029年08月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684025

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM8NDC-800WS

Uimp:12kV;

Ui:1250V;

Ue: DC600V(3P 外形, 2 极串),DC700V(3P 外形, 2 极串);

DC750V(4P 外形,3 极串),DC800V(4P 外形,3 极串);

In: 500A,630A,700A,800A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

Ics=Icu:

DC600V(3P 外形, 2 极串): 50kA;

DC700V(3P 外形, 2 极串): 10kA;


DC750V(4P 外形,3 极串):70kA;

DC800V(4P 外形,3 极串):50kA;

选择性类别:A;

适用于隔离;

直流接线图: DC600V(3P 外形, 2 极串)、DC700V(3P 外形, 2 极串)、DC750V(4P 外形, 3 极串)、DC800V(4P 外形, 3 极串)




注: 此接线方式仅 3P 外形, 2 极串适用: 上下进线皆可;此处以上进线为例

本页为证书附页,



中国质量





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684025

证书附页: 第 2 页 共 2 页

注: 此接线方式仅 4P 外形, 3 极串适用; 上下进线皆可; 此处以上进线为例

型号的解释(Explanation of model/ type):

NM8NDC-800WS

NM8NDC: 直流塑壳断路器系列代号

800: 壳架电流等级

WS: 分断能力代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司