



国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2016CCC0307-2248557
(任务编号)


产品名称: 小型断路器

型 号: CB-60G



检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 小型断路器 型 号: CB-60G 商 标: CHINT 样品数量: 245 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2016-01-18 完成日期: 2016-02-17	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
试验结论: 依据依据 GB10963.1-2005 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CB-60G Ue: AC220V/230V/240V(1P、1P+N、2P), AC380V/400V/415V(2P、3P、3P+N、4P); In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: B 型、C 型、D 型; Icn=Ics=6000A; (1P、1P+N、2P(AC380V/400V/415V) 、3P、3P+N、4P) Icn=10000A, Ics=7500A(2P(AC220V/230V/240V)) 极数: 1P、1P+N(N 极可开闭)、2P 、3P、3P+N(N 极可开闭)、4P;	
主检: 王 某 超 日期: 2016.3.15	
审核: 程 彦 敏 日期: 2016.3.15	
签发: 曾 婧 婧 日期: 2016.3.15	
备注: 无	