

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2011010305482194

发证日期: 2023 年 12 月 05 日

有效期至: 2031 年 06 月 30 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 按钮
NP2 ; 详见附件。

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑喆

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2011010305482194

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NP2

Ui:690V;

Uimp:6kV;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC415V/1.9A,AC380V/2.5A,AC240V/3A,AC220V/4.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.27A,DC220V/0.3A,DC125V/0.55A,DC110V/0.6A

外壳防护等级:IP00,IP40 (NP2-E2001,NP2-E3001,NP2-E2501,NP2-E3501 等带外壳的按钮,底盖两侧带 2 个 Φ 21mm 与 1 个 Φ 12.5mm 电缆敲落孔,其中 Φ 12.5mm 已开孔,无需加工即可使用。NP2-B□□□□、NP2-J□□□□等带外壳的按钮,底盖两侧带 2 个 Φ 21mm 电缆敲落孔。安装前,客户根据需要打通电缆敲落孔。当客户对按钮整体防护等级要求不低于 IP40 时, Φ 12.5mm 电缆孔应采用 PG7 或 MI2 电缆接头或其他有效措施; Φ 21mm 电缆孔采用 PG13.5 或 M20 电缆接线或其他有效措施。);
安装孔径: Φ 22mm。



中国质量认证中心