



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305664538

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

**产品名称和系列、型号、规格**

自动转换开关电器

NZ7-63; Ui:500V(主),300V(控); Uimp:6kV(主),4kV(控); Ue:AC400V;  
Ie:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 使用类别:AC-33B,AC-33iB; Icm(峰值):S:52.5kA(3P),H:105kA(3P,4P); Icn: S:25kA(3P),H:50kA(3P,4P); 转换方式:ATSE; 电器级别:CB级; 外壳防护等级:IP30(操作面); 极数:3P,4P. 型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月26日 有效期至:2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305664538

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

N Z 7 □ - □ □ / □ □ □

附加功能

T: 通讯功能 无代号: 无通讯功能

控制器类型

A: 基本型 B: 液晶型 C: 智能型

极数: 3、4

分断能力代号: S、II

壳架等级额定电流

执行断路器类型

无代号: 塑料外壳式断路器

设计序号

自动转换开关电器

企业代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司