

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2010010304449101

发证日期: 2022 年 07 月 14 日

有效期至: 2031 年 11 月 15 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

**产品名称和系列、规格、型号** 交流接触器  
NCK3-25/1, NCK3-32/1, NCK3-40/1, NCK3-25/101, NCK3-32/101, NCK3-40/101, NCK3-25/2, NCK3-32/2, NCK3-40/2, NCK3-25/2E, NCK3-32/2E, NCK3-40/2E; 详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2010010304449101

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NCK3-25/1, NCK3-32/1, NCK3-40/1, NCK3-25/101, NCK3-32/101,  
NCK3-40/101, NCK3-25/2, NCK3-32/2, NCK3-40/2, NCK3-25/2E,  
NCK3-32/2E, NCK3-40/2E;  
Ui: 630V; Ith: 32A, 40A, 50A;  
Ue: NCK3-25/1~40/1,  
NCK3-25/101~40/101: AC230(220)V;  
NCK3-25/2~40/2, NCK3-25/2E~40/2E: AC230(220)V/400(380)V ;  
Ie: 25A, 32A, 40A; 使用类别: AC-8a;  
极数: 1P+N, 2P, 1P+1NC;  
Us: 24V, 36V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V,  
240V;  
配用的辅助触头:  
NCK3-25/101~40/101: 1NC,  
其它无辅助; Ith: 10A, Ui: 630V;  
AC-15: Ue/Ie: 380V/0.8A, 220V/1.4A; DC-13: 220V/0.14A, 110V/0.27A



中国质量认证中心