



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666895

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

刀形隔离器

HF40-200/4、HF40-160/4、HF40-125/4、HF40-100/4、HF40-80/4、HF40-63/4、HF40-200/3、
HF40-160/3、HF40-125/3：Uimp: 6kV;Ui: 500V;Ith: 200A;Ue: AC380V;Ie: 200A、160A、125A、
100A、80A、63A;Icw: 4kA/1s;使用类别: AC-20A;极数: 3P, 4P;配用的辅助触头: 型号: YBLX-19;
常开常闭的情况和数量: 1NO1NC;Ith: 5A;使用类别: AC-15, DC-13;Ue/ Ie:
AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.79A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.1A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 30 日 有效期至：2029 年 07 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

