



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0307-3134509
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: NBP-63

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 小型断路器 型 号: NBP-63 商 标: 正泰 / CHINT 样品数量: 24 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-06-14 完成日期: 2019-06-20	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
试验结论: 依据标准 GB/T 10963.1-2005 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NBP-63 Uimp:4kV; Ui:500V; Ue:AC220/230/240V(1P,1P+N,2P),AC380/400/415V(2P,3P,3P+N,4P); In:1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 脱扣类型:B 型,C 型,D 型; Ics=Icn:6000A(除 AC220/230/240V(2P)外); Ics:7500A,Icn:10000A(仅 AC220/230/240V(2P)); 极数:1P,1P+N(1 个保护极, N 极可开闭),2P, 3P,3P+N(3 个保护极, N 极可开闭),4P	
主检: 花 涛 日期: 2019.09.12	
审核: 邵吉福 日期: 2019.09.12	
签发: 魏秋媛 日期: 2019.09.12	
备注: 本报告是在 CCC 报告 00901-A2019CCC0307-3134506 的基础上补充试验完成, 两份报告需合并使用。 变更项的相关内容见附页	

检验项目汇总表

[illegible]