



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1078989
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NM1B-250S、NM1B-250C、NM1B-250H

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: NM1B-250H/4300B、 NM1B-250H/3300</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 7 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2023-05-22</p> <p>完成日期: 2023-05-24</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 温州正泰电器科技有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区 滨海二道 1318 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NM1B-250S、NM1B-250C、NM1B-250H; Uimp:8kV;Ui:800V; Ue: AC220V/230V(2P);AC380V/400V, 690V (3P, 3P+N,4P); In:100A,125A,140A,150A,160A,180A,200A,225A,250A; 过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式; S 型: AC220V/AC230V,AC380V/AC400V:Icu=35kA ,Ics=17.5kA; AC690V:Icu=4kA ,Ics=4kA; C 型: AC220V/AC230V,AC380V/AC400V:Icu=25kA, Ics=12.5kA; AC690V:Icu=3kA ,Ics=3kA; H 型:AC380V/AC400V: Icu=36kA, Ics=25kA; 适用频率: 50Hz/60Hz; 极数:2P (仅 NM1B-250S、NM1B-250C),3P, 3P+N (带三个保护极,N 极常 通),4P(带三个保护极,N 极可开闭);选择性类别:A 类;脱扣级别: 10 配用的辅助触头(1NO1NC/2NO2NC):Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.26A;DC-13:Ue/Ie:DC230V/0.14A; 配用的报警触头(1NO1NC/2NO2NC):Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.26A;DC-13:Ue/Ie:DC230V/0.14A; 符合附录 N 的电子附件:带预付费分励: Us:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V</p>	
<p>主检: 程康松</p>	<p>日期: 2023-05-24</p>
<p>审核: 程康松</p>	<p>日期: 2023-05-24</p>
<p>签发: 程康松</p>	<p>日期: 2023-05-24</p>



试验项目汇总表

[illegible]