



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672619

认证委托人名称及地址

正泰网络科技有限公司
浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室

生产者名称及地址

正泰网络科技有限公司
浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器
CJX2e-25**、CJX2e-25**N (**=触头种类和数量)；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 08 日 有效期至：2029 年 06 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304672619

证书附页: 第 1 页 共 2 页

CJX2e-25**、CJX2e-25**N (**=触头种类和数量)

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:40A;

Ue:AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;

AC-1:Ue/le:AC220V/230V/40A,AC380V/400V/40A,AC660V/690V/40A;

AC-3:Ue/le:AC220V/230V/25A,AC380V/400V/25A,AC660V/690V/18A;

AC-4:Ue/le:AC220V/230V/8.5A,AC380V/400V/8.5A,AC660V/690V/4.4A;

Us: AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC200V,AC208V,

AC220V,AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,

AC480V,AC500V,AC525V,AC550V,AC600V,AC660V,50Hz,50/60Hz,60Hz;

AC220V~240V,50/60Hz;

DC24V,DC36V,DC48V,DC54V,DC60V,DC110V,DC127V,DC220V;

外壳防护等级:IP20(仅适用于正前侧);

极数:3P,4P;

配用的辅助触头:(本体)

1NO,1NC:

Ith:10A;

AC-15:Ue/le:AC380V/400V/0.95A;

DC-13:Ue/le:DC220V/250V/0.15A

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672619

证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释:

CJ X 2 e-□□ □□ □



常规：省略不写，Z：表示直流操作，N：表示可逆交流接触器
触头种类和数量，用数字表示：（可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量）

10 表示三常开主触头，一常开辅助触头

01 表示三常开主触头，一常闭辅助触头

04 表示四常开主触头

08 表示两常开两常闭主触头（可逆接触器无此触头种类）

基本规格代号，用 380/400V、AC-3 的额定工作电流数值表示

电商专供

设计序号

小型

交流接触器

注：1、ODM 模式认证产品与母证书产品型号对照表：

序号	浙江正泰电器股份有限公司	正泰网络科技有限公司
1	NC1-25**	CJX2e-25**
2	NC1-25**N	CJX2e-25**N
(** = 触头种类和数量)		

2、差异说明（需要时）：/

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司