

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012253660

发证日期: 2022 年 05 月 09 日

有效期至: 2032 年 01 月 18 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	温州正泰电器科技有限公司
及生产地址	浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流保护断路器 NM2LC-800/M; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 800A(315A、350A、 400A、500A、630A、700A、800A 分级可调); 过电流脱扣器型式: 电子式; 选择性类别: B 类; 自动重合闸时间: 20s~60s; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; I _{Δn} : 1000mA(非延 时型:30mA/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA 可调, 延时型: 50mA/100mA /200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA 可调)/AC 型; Ics: 35kA; Icu: 35kA; Icw: 10kA/1s; I _{Δm} : 8.75kA; 极数: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性 线, 不适用于隔离用);30mA 档不具备重合闸功能
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 07 月 01 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心