



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0503



# 国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:



申请编号: A2018C-CQ0305-2942928

产品名称: 组合开关

型 号: HZ5-10

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 组合开关 型 号: HZ5-10 样品数量: 5 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018.08.22 完成日期: 2018.11.16	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产者 (制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者 (制造商) 地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电 器工业园区长江路 2 号	
试验结论:     合格		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HZ5-10; Ui: 550V; Uimp: 4kV; Ith: 10A; Ue: AC380V, DC220V; Ie: 10A(AC-22A、 DC-21A)、5A(AC-4); Icw: 200A/1s; Icm(峰值): 280A; 使用类别:  A, AC-4; 极数: 2P、3P、4P		
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2018.11.16		
备注: 该申请为变更申请, 具体变更如下:		
变更内容	变更前	变更后
标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
底座 (壳体) 型号规格、供应商变更	酚醛模塑料 PF2A2-141 恒伟塑料制品厂 乐清市精华胶木配件	酚醛模塑料 乐清市精华胶塑厂 温州奥一电气有限公司 乐清市泽鸿塑胶有限公司
触头供应商变更	温州宏丰合金有限公司 乐清市乐银合金有限公司	温州宏丰电合金股份有限公司 福达合金材料股份有限公司 乐清市聚丰合金材料有限公司
触头弹簧 (片、圈) 供应商变更	乐清市长江弹簧厂 乐清市通力弹簧厂	乐清市通力弹簧厂 乐清市东风弹簧制造有限公司 浙江正佳达弹簧有限公司
绝缘材料操作手柄材料名称及供应商变更	ABS 桔黄 乐清市力作电器厂	ABS 乐清市力作电器厂 浙江亚明电器有限公司
原证书编号	2002010305009946	
原报告编号	00901-A2015CCCC0305-2035602、C009-A2010CCCC0305-1003381	
原检测单位	上海电器设备检测所	
根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。		

## 安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0305-2942928 样品名称: 组合开关 型号规格: HZ5-10 样品数量: 5 台 样品生产序号: / 收样日期: 2018.08.22 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验依据标准: GB/T14048.3-2017《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HZ5-10; Ui: 550V; Uimp: 4kV; Ith: 10A; Ue: AC380V, DC220V; Ie: 10A(AC-22A、DC-21A)、5A(AC-4); Icw: 200A/1s; Icm(峰值): 280A; 使用类别: AC-22A,DC-21A,AC-4; 极数: 2P、3P、4P	
主检: 左海亮 签名:  日期: 2018.11.16	 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2018 年 11 月 16 日 检验检测专用章
审核: 魏益松 签名:  日期: 2018.11.16	
签发: 徐 亮 签名:  日期: 2018.11.16	
备注:	样品编号: #1~#3: HZ5-10/1.7L03 #4: HZ5-10/1.7L02 #5: HZ5-10/1.7L01