



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641996

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

切换电容器接触器

CJ19-32** (**=辅助触头种类和数量)；

Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 32A; Ue: AC220V/230V, 380V/400V, 660V/690V;

AC-6b: Ue/Ie: AC220V/230V/23A, 380V/400V/23A, 660V/690V/23A; Qe: 220V/230V/10kvar,
380V/400V/20kvar, 660V/690V/26kvar;

Us: AC24V, 36V, 42V, 48V, 110V, 120V, 127V, 200V, 208V, 220V, 230V, 240V, 277V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 600V, 660V, 50Hz, 50/60Hz, 60Hz; 3P; IP10; 配用辅助触头: (本体) Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 380V/400V/0.95A, DC-13: Ue/Ie: 220V/250V/0.15A; 2NO, 2NC, 1NO1NC

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月13日 有效期至：2029年06月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

