



产品认证证书

证书编号: CQC21012313204

发证日期: 2024 年 04 月 23 日
有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 电能表外置断路器
NBP-100NZS、NBP-100HZS、NBP-125NZS/L、NBP-125HZS/L、NBP-100NZT、NBP-100HZZ、
NBP-100NZW、NBP-100HZZW、NBP-100NGVS、NBP-100HGVS、NBP-100KGVS、
NBP-100NGVW/L、NBP-100HGVW/L、NBP-100NGVS E、NBP-100HGVS E、NBP-100NGVT/L、
NBP-100HGVTL;具体参数和型号解释详见附件

产品标准和技术要求 CQC1121-2016;GB/T 10963.1-2020

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462187-2016 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 09 月 13 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

证书编号: CQC21012313204

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NBP-100NZS、NBP-100HZS、NBP-125NZS/L、NBP-125HZS/L、NBP-100NZT、
NBP-100HZT、NBP-100NZW、NBP-100HZW、NBP-100NGVS、NBP-100HGVS、
NBP-100KGVS、NBP-100NGVW/L、NBP-100HGVW/L、NBP-100NGVS E、
NBP-100HGVS E、NBP-100NGVT/L、NBP-100HGVTL

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC230V (1P+N (带一个保护极, N 极可开闭), 2P), AC400V (3P+N (带三个保护极, N 极可开闭), 4P);

In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;

Icn: 见下表;

Icn1: 6kA;

Ics: 见下表;

瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D 型;

极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭), 2P, 3P+N (带三个保护极, N 极可闭), 4P;

控制方式: 远程全自动控制方式;

控制电平电压: AC220V



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC21012313204

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号	电流规格(A)	脱扣特性	Ics (kA)	Icn(kA)
NBP-100NZS、NBP-125NZS/L NBP-100NZT、NBP-100NZW NBP-100NGVS、NBP-100KGVS NBP-100NGVW/L、NBP-100NGVS E NBP-100NGVT/L	6~100	B, C	6	6
NBP-125NZS/L	125	C	6	6
NBP-100NZS、NBP-125NZS/L NBP-100NZT、NBP-100NZW NBP-100NGVS、NBP-100KGVS NBP-100NGVW/L、NBP-100NGVS E	6~63	D	6	6
NBP-100HZS、NBP-125HZS/L NBP-100HZT、NBP-100HZW NBP-100HGVS、NBP-100HGVW/L NBP-100HGVS E、NBP-100HGVTL	6~80	B, C	7.5	10
NBP-100HZS、NBP-125HZS/L NBP-100HZT、NBP-100HZW NBP-100HGVS、NBP-100HGVW/L NBP-100HGVS E	6~63	D	7.5	10



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC21012313204

第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

N	B	P	-	125	N/H	ZS	/L	
								省略表示驱动极位置在右侧,/L表示驱动极位置在左侧
								ZS 表示具有自动合闸及脱扣功能: (1P+N、2P、3P+N、4P) ZT 表示具有自动合闸、(1P+N、2P) ZW 表示具有自动合分闸、无线控制功能 (1P+N、2P、3P+N、4P) GVS 表示具有过、欠、失压保护功能, 且具有自动分合闸功能 (1P+N、2P、3P+N、4P) GVW 表示具有过、欠、失压保护功能, 自动合分闸、无线控制功能 (1P+N、2P、3P+N、4P) GVS E 表示新能源专供, 具有过、欠、失压保护功能, 且具有自动分合闸功能 (1P+N、2P、3P+N、4P) GVT 表示具有 RS485 远程控制功能, 过、欠失压保护功能, 且具有自动分合闸功能 (1P+N、2P、3P+N、4P)
								N 代表 6000A, H 代表 10000A, K 代表山东电网定制
								125: 表示壳架等级电流 125A 100: 设计序号, 不表示任何电流意义
								电力专用
								电能表外置断路器 (也可作小型断路器)
								企业特征代号



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE