



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626598

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NM5-125C, E, S, F, H, Q, R, U; NM5B-125C, E, S, F, H, Q, R, U; NM5P-125C, E, S, F, H, Q, R, U;
NM5T-125C, E, S, F, H, Q, R, U; NM5F-125C, E, S, F, H, Q, R, U; NM5H-125C, E, S, F, H, Q, R, U;
NM5J-125C, E, S, F, H, Q, R, U; NM5G-125C, E, S, F, H, Q, R, U; NM5NE-125C, E, S, F, H, Q, R, U;
NM5DC-125C, E, S, F, H, Q, R, U; NM5S-125S, F, H, Q, R, U; NM5BS-125S, F, H, Q, R, U;
NM5PS-125S, F, H, Q, R, U; NM5TS-125S, F, H, Q, R, U; NM5FS-125S, F, H, Q, R, U;
NM5HS-125S, F, H, Q, R, U; NM5JS-125S, F, H, Q, R, U; NM5GS-125S, F, H, Q, R, U;
NM5NES-125S, F, H, Q, R, U; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月07日 有效期至：2029年05月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626598

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NM5-125C,E,S,F,H,Q,R,U; NM5B-125C,E,S,F,H,Q,R,U;
NM5P-125C,E,S,F,H,Q,R,U; NM5T-125C,E,S,F,H,Q,R,U;
NM5F-125C,E,S,F,H,Q,R,U; NM5H-125C,E,S,F,H,Q,R,U;
NM5J-125C,E,S,F,H,Q,R,U; NM5G-125C,E,S,F,H,Q,R,U;
NM5NE-125C,E,S,F,H,Q,R,U; NM5DC-125C,E,S,F,H,Q,R,U;
NM5S-125S,F,H,Q,R,U; NM5BS-125S,F,H,Q,R,U; NM5PS-125S,F,H,Q,R,U;
NM5TS-125S,F,H,Q,R,U; NM5FS-125S,F,H,Q,R,U; NM5HS-125S,F,H,Q,R,U;
NM5JS-125S,F,H,Q,R,U; NM5GS-125S,F,H,Q,R,U; NM5NES-125S,F,H,Q,R,U;

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/690V;

热磁式、电磁式:

In:16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A,110A,125A;

电子式: In:32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A,110A,125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式、电子式;

额定短路分断能力:

C 型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=15kA, Icu=25kA

E 型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=20kA, Icu=20kA

S 型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=20kA/4kA, Icu=36kA/8kA

F 型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=36kA/4kA, Icu=36kA/8kA

H 型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=36kA/5kA, Icu=50kA/10kA

Q 型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=50kA/5kA, Icu=50kA/10kA

R 型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=50kA/5kA, Icu=70kA/10kA

U 型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=65kA/5kA, Icu=85kA/10kA;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626598

证书附页：第 2 页 共 3 页

适用频率：50Hz/60Hz；选择性类别：A 类；
脱扣级别：热磁式：10A、10、20；电子式：5、10A、10、20、30；
极数：3P，3P+N（3 个保护极，N 极不可开闭），4P；
具有隔离功能，其中 3P+N（3 个保护极，N 极不可开闭）不适用于隔离；
配用的辅助触头：（CQC22107346397）
1NO+1NC（3P,3P+N（3 个保护极，N 极不可开闭），4P）；2NO+2NC（4P）
Ui:500V;Ith:5A;
AC-15,Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;
DC-13,Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;
符合附录 N 的电子附件：
欠压脱扣器 AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、
DC24V、DC110V、DC220V/DC250V;
电动操作机构 AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、
DC24V、DC110V、DC220V/DC250V;
预付费分励脱扣器 AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、
AC380V/AC400V/AC415V、
DC24V、DC110V、DC220V/DC250V.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626598

证书附页: 第 3 页 共 3 页

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

N M 5 □ □ - □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) ——企业特征代号

(2) ——塑料外壳式断路器

(3) ——设计代号

(4) ——行业特征代号 (常规无此代号 B、P、T、H、F、J、G、NE、DC)

(5) ——S 电子式 (热磁式及电磁式无此代号)

(6) ——壳架等级电流

(7) ——短路分断能力级别代号 (见注)

注:

短路分断能力级别代号: 普通型 (代号 C), 经济型 (代号 E), 标准型 (代号 S), 适用型 (代号 F), 较高型 (代号 H), 高分断型 (代号 Q), 限流型 (代号 R), 超限流型 (代号 U);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司