



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639236

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJ40-63、CJ40-80、CJ40-100、CJ40-125; Uimp: 8kV; Ui: AC1140V; Ith: 80A (CJ40-63, CJ40-80), 125A (CJ40-100, CJ40-125); Us: AC36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 50Hz; AC/DC220V; CJ40-63: AC-1: Ie=80A; AC-3、AC-4: Ue/Ie: 220V/63A, 380V/63A, 660V/63A; CJ40-80: AC-1: Ie=80A; AC-3、AC-4: Ue/Ie: 220V/80A, 380V/80A, 660V/63A; CJ40-100: AC-1: Ie=125A; AC-3、AC-4: Ue/Ie: 220V/100A, 380V/100A, 660V/80A; CJ40-125: AC-1: Ie=125A; AC-3: Ue/Ie: 220V/125A, 380V/125A, 660V/80A, 1140V/40A; AC-4: Ue/Ie: 220V/125A, 380V/110A, 660V/80A; 3P; 配用的辅助触头(本体): 4NO2NC; Ui: 690V; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.82A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月06日 有效期至: 2029年06月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

