

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307001371



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	万能式断路器
产品系列、型号、规格:	NA8-4000H; 详情见附件
依据的标准:	GB/T14048.2-2008
生产企业名称:	上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址:	上海市松江区思贤路3857号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-12  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001371

产品系列、型号、规格(附件):

NA8-4000H;

额定冲击耐受电压(U<sub>imp</sub>): 12kV;

额定绝缘电压(U<sub>i</sub>): 1140V;

额定工作电压(U<sub>e</sub>): AC1000V/AC1140V;

额定电流(I<sub>n</sub>): 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

额定运行短路分断能力(I<sub>cs</sub>): 50kA;

额定极限短路分断能力(I<sub>cu</sub>): 50kA;

额定短时耐受电流(I<sub>cw</sub>): 50kA/1s;

使用类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头 4NO4NC, 6NO6NC;

I<sub>th</sub>: 5A;

AC-15: U<sub>e</sub>/I<sub>e</sub>: AC240V/ AC415V /2A;

DC-13: U<sub>e</sub>/I<sub>e</sub>: DC110V/ DC220V/ 0.3A;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器: SHT; U<sub>s</sub>: AC240V, AC400/415V, DC220V, DC110V;

欠压脱扣器: UVT; U<sub>s</sub>: AC240V, AC400/415V;

闭合电磁铁: XF; U<sub>s</sub>: AC240V, AC400/415V, DC220V, DC110V

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-12

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章: