



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307648997

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、型号、规格**

具有远程控制功能的塑料外壳式断路器  
CB-125CT、iCBD-125； 参数详见附件

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月27日 有效期至：2029年06月26日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307648997

证书附页: 第 1 页 共 1 页

CB-125CT、iCBD-125;

$U_{imp}$ : 4kV;  $U_i$ : 500V;

$U_e$ : DC80V;

$I_n$ : 80A、100A、125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式,


$I_{cs}=I_{cu}$ : 10kA;

使用类别: A 类;

接线方式: 2P 外形 (一个保护极, 一个常通极, 不适用于隔离用);

开关模式: 远程合分;

远程控制信号模式: 直流电平;



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司