

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009803

发证日期: 2023 年 06 月 15 日

有效期至: 2031 年 12 月 10 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 CJ20-160、CJ20-160JZ Uimp:8kV; Ui:690V; Ith:200A; AC-1: Ue/Ie: AC220V/AC380V/200A; AC-3: Ue/Ie: AC220V/AC380V/160A, AC660V/100A; AC-4: Ue/Ie: AC220V/AC380V/160A, AC660V/80A; Us: AC36V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC200V, AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC660V, AC/DC220V; 50Hz, 60Hz; 极数:3P; 配用的辅助触头: 2NO2NC; Uimp:6kV; Ui:690V; Ith:10A; AC-15: AC380V /0.8A; DC-13: DC220V/0.27A.
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心