



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2019CCC0305-3224745  
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: NZ7-400

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: NZ7-400 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-06-27 完成日期: 2019-07-20	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨 海二道 1318 号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NZ7-400 Ui: 800V(主), 300V(控); Uimp: 8kV(主), 4kV(控); Ue: AC400V; Ie: 225A, 250A, 315A, 350A, 400A; Icm(峰值): S: 105kA; H: 143kA; R: 220kA; Icn: S: 50kA; H: 65kA; R: 100 kA; 转换方式: ATSE; 外壳防护等级: IP30 (工作面); 使用类别: AC-33B, AC-33iB; CB 级; 3P, 4P.							
主检: 朱文华 签名:  日期: 2019-07-30 审核: 陆维导 签名:  日期: 2019-07-30 签发: 陈 源 签名:  日期: 2019-07-30	(检测机构名称、盖章) 						
备 注: 1. 变更情况; <table border="1" data-bbox="223 1713 1380 1803"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>使用类别变更</td> <td>AC-33B</td> <td>AC-33B, AC-33iB</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	使用类别变更	AC-33B	AC-33B, AC-33iB
序号和名称	变更前	变更后					
使用类别变更	AC-33B	AC-33B, AC-33iB					
2. 原 3C 认可报告编号: 03601-A-17B0157-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2009010305371732; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							

## 检验项目汇总表

[illegible]