

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000459

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	隔离开关
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T14048.3-2017
生产企业名称:	浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000459

产品系列、型号、规格:

HF40-500/30 II, HF40-500/31 II, HF40-630/30 II, HF40-630/31 II; 详情见附件

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间:

2020-08-27

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000459



产品系列、型号、规格(附件):

HF40-500/30 II, HF40-500/31 II, HF40-630/30 II, HF40-630/31 II ;
额定冲击耐受电压(U_{imp}): 8kV;
额定绝缘电压(U_i): 800V;
约定发热电流(I_{th}): 630A;
额定工作电压(U_e): AC415V;
额定工作电流(I_e): 500A (HF40-500), 630A (HF40-630) ;
额定短时耐受电流(I_{cw}): 12.6kA/1s;
额定短路接通能力(I_{cm}) (峰值): 25.2kA;
使用类别: AC-22A;
极数: 3P; 外壳防护等级: IP20;
配用的辅助触头: 型号: YBLX-19;
常开常闭的情况和数量: 1NO1NC;
约定发热电流(I_{th}): 5A;
使用类别: AC-15, DC-13;
额定工作电压(U_e)/额定工作电流(I_e): AC-15: U_e/I_e: AC220V/0.79A;
DC-13: U_e/I_e: DC220V/0.1A

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。