



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0503



# 国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他



申请编号: A2018CCC0305-2942925

产品名称: 组合开关

型号: HZ5-40

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



## 安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0305-2942925	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
样品名称: 组合开关	委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
型号规格: HZ5-40	生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司
样品数量: 3 台	生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
样品生产序号: /	生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司
收样日期: 2018.08.22	生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
样品来源: 送样	
抽样通知书编号: /	

试验依据标准: GB/T14048.3-2017《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

试验结论: 合格



本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HZ5-40; Ui: 550V; Uimp: 4kV; Ith: 40A; Ue: AC380V, DC220V; Ie: 40A(AC-22A), 0.55A(DC-21A), 16A(AC-4); Icw: 800A/1s; Icm(峰值): 1128A; 使用类别: AC-22A、DC-21A、AC-4; 极数: 2P、3P、4P

主检: 左海亮 签名:  日期: 2018.11.16

审核: 魏益松 签名:  日期: 2018.11.16

签发: 徐 亮 签名:  日期: 2018.11.16

中检质技检验检测科学研究院有限公司

(检测机构名称、盖章)

2018 年 11 月 16 日

检验检测专用章

备注	<p>样品编号:</p> <p>#1: HZ5-40/7.5L03</p> <p>#2: HZ5-40/7.5L02</p> <p>#3: HZ5-40/7.5L01</p>
----	---