

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009795

发证日期: 2021 年 06 月 03 日

有效期至: 2031 年 06 月 03 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 切换电容器接触器
CJ19-25** (**=辅助触头种类和数量); 详见参数附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009795

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJ19-25** (**=辅助触头种类和数量); 型号解释详见附件;

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ith: 25A;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

AC-6b: Ue/Ie: AC220V/230V/17A, 380V/400V/17A, 660V/690V/17A;

Qe: 220V/230V/6.7kvar, 380V/400V/12.5kvar, 660V/690V/18kvar;

Us: AC24V, AC36V, AC40V, AC42V, AC48V, AC60V, AC110V,

AC120V, AC127V, AC130V, AC200V, AC208V, AC208V~230V, AC220V,

AC220V~240V, AC230V, AC240V, AC250V, AC277V, AC380V,

AC380V~415V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC500V,

AC525V, AC550V, AC600V, AC660V, 50Hz, 50/60Hz, 60Hz;

3P;

IP10;

配用辅助触头: (本体)

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 380V/400V/0.95A,

DC-13: Ue/Ie: 220V/250V/0.15A;

2NO, 2NC, 1NO1NC



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009795

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

CJ 19-□/□

辅助触头代号: 20表示两动合辅助触头, 02表示两动断辅助触头,

11表示一动合一动断辅助触头

基本规格代号, 以约定自由空气发热电流表示

设计序号

交流接触器



中国质量认证中心

